

Zadavatel: CPA DELFÍN, příspěvková organizace
Se sídlem: Slovácké nám. 2377, 688 01 Uherský Brod
Zastoupený: Mgr. Vlastimil Šmíd, ředitel
IČ: 71177108

5/O/2020097

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 08.02.2021

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5

Název veřejné zakázky: **CPA Delfín, patrové parkoviště**
Ev. číslo veřejné zakázky: 2020097
Předmět veřejné zakázky: ☒ stavební práce ☐ dodávky ☐ služby
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Profil zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/71177108>
Elektronický nástroj zadavatele: <https://josephine.proebiz.com/>

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

žádáme Vás o upřesnění následujících dotazů našeho specializovaného subdodavatele k zadávací dokumentaci.

SO 04 Závorový systém

1) Parkovací pokladny

Žádáme o upřesnění osazení pokladen (platba mincemi, platba kartou, LCD displej, komunikační interkom apod.)

V případě, že by bylo počítáno s možností individuálních slev pro návštěvníky bazénu, pro tuto variantu by bylo potřeba implementovat server a pokladnu pro ruční zadávání slevy.

2) Systém vjezdu a výjezdu

Žádáme o upřesnění parametrů systému vjezdových a výjezdových terminálů (možnost abonentního vstupu, rezidentské karty, možnost čtení s automatickým pohlcením lístku, možnost monitorování vozidel prostřednictvím rozpoznání SPZ vozidel bez nutnosti použití parkovacího lístku při výjezdu apod.)

3) Žádáme o upřesnění, zda je počítáno s variantou monitorování obsazenosti parkoviště pomocí speciálních senzorů nebo kamerového systému.

Odpověď č. 1 :

- dodávka a montáž závorového systému - viz. výše uvedené body, nejsou součástí předmětu plnění veřejné zakázky, jsou řešeny samostatně v 2. etapě tohoto stavebního objektu.
- součástí této veřejné zakázky je pouze příprava, tedy chráničky a kabelové vedení dle PD a dle přiloženého výkazu výměr.

Dotaz č. 2:

Zadávací dokumentace neobsahuje výkresovou dokumentaci níže uvedených rozvaděčů.

Patrové parkoviště:

rozvaděč RE vč. vybavení ks 1,00000 0,00

rozvaděčová krabice vč. vybavení 600x400x300 ks 1,00000 0,00

rozvaděčová krabice vč. vybavení 300x400x210 ks 1,00000 0,00

Přípojka NN:

Elektromontáže-materiál

rozvaděč RE vč. vybavení - plastový ks 1,00000

Žádáme doplnění zadávací dokumentace o výkresovou dokumentaci rozvaděčů.

Odpověď č. 2 :

Patrové parkoviště:

rozvaděč RE vč. vybavení ks 1,00000 0,00

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům schéma rozvaděče RE s názvem 09 - Schéma rozvaděče RE.

rozvaděčová krabice vč. vybavení 600x400x300 ks 1,00000 0,00

Zadavatel sděluje, že se nejedná o rozvaděče, kde budou umístěné jističe atd, ale je to myšleno jako "krabice" pro ústřednu EPS, která musí být v teplotách do 0°C. V této krabici bude umístěna tedy ústředna EPS, termostat a topné těleso. Přesná specifikace je v PD EPS.

rozvaděčová krabice vč. vybavení 300x400x210 ks 1,00000 0,00

Zadavatel sděluje, že se nejedná o rozvaděče, kde budou umístěné jističe atd, ale je to myšleno jako "krabice" pro vyhodnocovací jednotku LTD, která musí být v teplotách do 0°C. V této krabici bude umístěna tedy ústředna EPS, termostat a topné těleso. Přesná specifikace je v PD EPS.

Elektromontáže-materiál

rozvaděč RE vč. vybavení - plastový ks 1,00000

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům schéma rozvaděče RE s názvem 03 - Schéma rozvaděče RE-přeložka NN.

Dotaz č. 3:

Žádáme dle dotazu subdodavatele upřesnění parkovacího systému.

Podľa zadania sa domnievame, že sa jedná o zostavu 2 parkovacích pokladní, u ktorých však nevieme ako budú osadené. Niektoré možnosti osadenia:

- Minocové hospodárstvo (príjem/výdaj mincí)
- Platba kartou
- LCD display
- Intercom pre komunikáciu s pokladňou
- Atp...

Na vjazdoch a výjazdoch som pochopil spolu 4 závory a 2 vjazdové a 2 výjazdové terminály, ktoré majú tiež niekoľko parametrov:

- Možnosť abonentného vstupu
- Rezidentské karty
- Atp...

Pre výjazdový terminál:

- Možnosť čítanie lístkov s automatickým pohltením lístka, alebo bez (jednoduchšia varianta)

Žádáme upřesnění parkovacího systému dle výše uvedeného.

Odpověď č. 3 :

viz odpověď č. 1.

Dotaz č. 4:

1. Soupis prací SO 01 Patrové parkoviště (SO 01.1 Architektonicko stavební část) obsahuje položku č. 40 D + M parkovací doraz B1.

Žádáme bližší specifikaci rozsahu prací výše uvedené položky.

2. Soupis prací SO 01 Patrové parkoviště (SO 01.1 Architektonicko stavební část) obsahuje položku č. 41 D + M nabíjecí stanice B2.

Žádáme bližší specifikaci rozsahu prací výše uvedené položky.

Odpověď č. 4:

1. Viz dílčí část PD – příloha D.1.1.14 Souhrnný výpis výrobků, která je nedílnou součástí podkladů k veřejné zakázce.

2. Viz dílčí část PD – příloha D.1.1.14 Souhrnný výpis výrobků, která je nedílnou součástí podkladů k veřejné zakázce.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 8.2.2021.

Příloha:

03 - Schéma rozvaděče RE.pdf - přeložka NN

09 - Schéma rozvaděče RE

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností