



LEGENDA VZT:

- 101.401 ČÍSLO POZICE, ZAŘÍZENÍ
VZT POTRUBÍ PŘÍVOD
VZT POTRUBÍ ODVOD

Poznámka:
Veškeré VZT zařízení, včetně potrubí zdemontovat, před instalací nové jednotky.
Stavba vybourá otvor, profese Ele a ÚT odpojí VZT jednotku od elektra a rozvodu topení.
GD/dodavatel VZT zdemontuje potrubí bazénové vody, odvody kondenzátu. Odvody kondenzátu zaslepi
a tyto budou opět použity na nové VZT zařízení (jednotku a potřebu odvodnění potrubí).
VZT potrubí vedoucí mimo strojovnu bude zaslepeno a po instalaci nové jednotky bude provedeno
napojení dle výkresu č.6 - Nový stav.

INVESTOR		DODAVATEL		ČÍSLO PARÉ	
<div> CPA Delfin Slovácké náměstí 2377 Uherský Brod</div>		BUDE URČEN VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM			
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE					
Zodp. projektant:		Výpracoval:		<div></div>	
Ing. et Ing. Vlk		Ing. et Ing. Vlk			
Místo stavby:		Uherský Brod			
Kraj:		Zlínský			
Investor:		CPA Delfin, Slovácké náměstí 2377, 688 01 Uherský Brod			
Název zakázky:		CENTRUM POHYBOVÝCH AKTIVIT UHERSKÝ BROD VÝMĚNA VZT JEDNOTEK č.1 a č.2		Formát: 8 x A4	
Část:		VZDUCHOTECHNIKA - VZT č.1		Datum: 05/2020	
Obsah:		VÝMĚNA VZT JEDNOTKY Č.1 - Stávající stav		Stupeň: DVZ	
				Číslo zakázky:	
				Měřítko: 1:50	
				Číslo výkresu: 005.	