



### Poznámka:

Návrh svodu z vrchního rozvodu VO na sloupech NN (ČEZ Distribuce a.s.) na PB č. 90.  
Na stávající sloup č.90 bude umístěna pojistková skříň SP100.

Svod z vrchního vedení do SP100 bude proveden kabelem CYKY-O 2x10mm<sup>2</sup> upevněným pomocí pásky Bandimex a připojený pomocí propichovacích svorek na stávající venkovní vedení VO typu AES.

Svod z nové skříně SP100 do země bude proveden kabelem CYKY 4x10mm<sup>2</sup> uloženým v silnostěnné trubce a upevněné pomocí pásek Bandimex.

<b>VANER</b> s. r. o.		Generální projektant
Projektová kancelář Vaner s.r.o., V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9, tel: 458 152 533		
Název akce : <b>ROZŠÍŘENÍ PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE K PARKOVIŠTI U NISY, BEDŘICHOV</b>		
Název objektu :	<b>PŘELOŽKA VO</b>	Číslo objektu : <b>SO 421</b>

<b>FLPRO</b> LIBEREC, spol. s r.o. Barvířská 12, Liberec 3 Tel.: 485 104 773 e-mail: elpro@elproinvest.cz	Vypracoval	V. Ptáček	zak. číslo	20 5 014
	Zodp. projektant	ING. J. Staněk	datum	09/2020
	Techn. kontrola	L. Živnůstka	stupeň	PDPS
	Investor	OBEC BEDŘICHOV	měřítko	--:--
	Příloha : <b>Svod z vrchního vedení VO</b>		č. přílohy: <b>D.1.3.4</b>	paré: