



**Nejmenší vzdušné vzdálenosti pevně namontovaných živých částí**

živých částí navzájem a proti uzemněným vodivým částem	210 mm
od mříže nebo sítě	310 mm
od plného krytu	210 mm

**Montáž pohonů odpojovačů provést dle Návodu k montáži, obsluze a údržbě odpojovačů!!!**

Stupeň:	Vypracoval:	L. Procházka	Složka:	D2.2	Objednatel:	Stavba: MR Sad B. Němcové
DPS	Kreslil:	L. Procházka	List:	2	DP Ostrava, a.s.	Část: PS 2, ROZVODNA 22kV
Meřičko:	Odp. projektant:	P.Till	Výkres:	15		Obsah: Řez A-A, Kobka K1, TVS
	Datum zprac.:	4/2020	Č. zak.:	010 285		