



POZNÁMKY:

1. VNITŘNÍ ZEMNÍČÍ PÁSEK NAPOJIT NA VNĚJŠÍ UZEMNĚNÍ PŘES ZKŮŠEBNÍ SVORKY V MÍSTECH, KDE JE PROTAŽENO DOVNITŘ
2. OBECNĚ NUTNO NA ZEMNÍČÍ PÁSEK NAPOJIT VŠECHNY NEŽIVÉ ČÁSTI, ZEJMÉNA KABELOVÉ LÁVKY, ROZVADĚČE VČETNĚ RÁMŮ, POMOCNÉ KONSTRUKCE PRO UCHYCENÍ KABELŮ, A.T.D.
3. PRO VEDENÍ UZEMNĚNÍ JE MOŽNO POUŽÍT I KOVOVÉ ČÁSTI, JAKO NAPŘ. KABELOVÉ LÁVKY A.T.D. V TOM PŘÍPADĚ JE NUTNO ZAMYŠLENOU TRASU ZEMNÍČÍHO PROPOJE NÁLEŽITĚ BAREVNĚ VYZNAČIT (KOMBINACE ZELENÉHO A ŽLUTÉHO NÁTĚRU)
4. NA VNITŘNÍ ZEMNÍČÍ PÁSEK SE NAPOJÍ I SVODY HROMOSVODU VIZ VÝKRES D2.2.11

Stupeň:	Vypracoval:	P. Polášek	Stožka:	D2.1	Objednatel:	Stavba: PD - Rekonstrukce měřirný Sad Boženy Němcové
DPS	Kreslil:	P. Polášek	List:	3	DP Ostrava, a.s.	
Měřtko:	Odp. projektant:	V. Stěhlička	Výkres:	13	Část:	PS 1, SPOLEČNÁ ČÁST
	Datum zprac.:	3/2020	Č. zak.:	19082	Obsah:	Vnitřní zemní pásek