

| | | | |
|-----------|-------|-------|-----------------|
| | | | ČÍSLO SOUPRAVY: |
| | | | |
| | | | |
| REVIZE Č. | DATUM | ZMĚNA | |

RPE, s.r.o.

Projektová a inženýrská kancelář

RPE, s.r.o.
Mlýnská 326/13
602 00 Brno - Trnitá

| | | | |
|--|---|--|--|
| OBJEDNAVATEL: | | Dopravní podnik Ostrava a.s, Poděbradova 494/2 Moravská Ostrava | |
| ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. František Valkoun <i>F. Valkoun</i> | ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Vít Stěnička <i>V. Stěnička</i> | NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Petr Polášek <i>P. Polášek</i> | KONTROLOVAL Ing. Vít Stěnička <i>V. Stěnička</i> |
| KRAJ: Moravskoslezský | POVĚŘENÝ OÚ: MěÚ Ostrava | | STUPEŇ: DPS |
| Mězírna Sad Boženy Němcové PD - Rekonstrukce mězírný Sad Boženy Němcové | | | ZAK. ČÍSLO 19082 |
| | | | ARCH. ČÍSLO |
| Zásady organizace výstavby | | | MĚŘITKO |
| | | | POČET FORMÁTŮ A4 |
| | | | DATUM: 1/2021 |
| | | | ČÁST DOKUM. F |
| | | | PŘÍLOHA |

Obsah

| | |
|---|---|
| 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV | 2 |
| A. Charakteristika staveniště, jeho uspořádání, včetně ploch zařízení staveniště, včetně zajištění základních podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na komunikacích a plochách | 2 |
| B. Využití stávajících nebo budovaných objektů | 2 |
| C. Možnosti napojení na kanalizaci a zdroje vody, elektrické energie, plyn, telekomunikace, dopravní síť | 2 |
| D. Dopravní trasy | 2 |
| E. Zabezpečení ochranných pásem, ochrana objektů a zeleně | 2 |
| F. Údaje o zvláštních opatřeních, o provádění vyžadující bezpečnostní opatření | 4 |
| G. Vliv na životní prostředí | 4 |
| H. Postupné uvádění do provozu | 4 |
| I. Popis postupu stavby, předpokládané termíny zahájení a ukončení stavby | 4 |
| J. Požadavky na výluky veřejné dopravy | 4 |
| K. Pro stavby umístěné v zátopovém území se upřesní povodňový a havarijný plán, pokud dojde ke změnám oproti projednanému povodňovému plánu z předchozího stupně dokumentace | 4 |
| L. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení | 4 |
| M. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace | 5 |
| N. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území | 5 |
| O. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | 5 |
| 2. VÝKRESY | 7 |
| 3. ČASOVÝ POSTUP PRACÍ | 7 |
| 4. SCHÉMA STAVEBNÍCH POSTUPŮ | 7 |
| 5. BILANCE ZEMNÍCH HMOT | 7 |

1. Technická zpráva ZOV

A. Charakteristika staveniště, jeho uspořádání, včetně ploch zařízení staveniště, včetně zajištění základních podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na komunikacích a plochách

Stavba se nachází na ulici Špálova v zastavěném území města Ostravy v katastrálním území Přívoz. Staveniště pro měšírnu je na parcele č. 2582 k.ú. Přívoz. Pozemek staveniště je v rovině a je po obvodu oplocen.

Pro potřeby výstavby bude využívána plocha PZS o výměře 428 m² kolem měšírny.

Tento projekt řeší pouze instalaci nových technologických zařízení, stavební úpravy budovy měšírny a opravu přilehlých ploch bez nových přípojek inženýrských sítí. Nový pomocný zemnič je navržen umístit na parcelách p.č.9/1, 919/1, 1/1 k.ú. Přívoz. V rámci stavby bude vyměněno stávající oplocení pozemku měšírny vč. brány a branky za nové. Technická budova měšírny není určena pro veřejnost, bezbariérový přístup není řešen. Při křížení výkopu pro zemnič s chodníkem, mimo oplocení měšírny, bude přes výkop provedena lávka, splňující podmínky pro bezbariérové užívání veřejně přístupného chodníku.

B. Využití stávajících nebo budovaných objektů

V souvislosti se stavbou měšírny nebudou využívány žádné stávající objekty.

C. Možnosti napojení na kanalizaci a zdroje vody, elektrické energie, plyn, telekomunikace, dopravní síť

Napojení vybavení staveniště bude provedeno na stávající přípojky vody a elektrické energie.

D. Dopravní trasy

Dopravní obsluha stavby bude zajišťována nákladními automobily. Příjezd ke staveništi bude veden ulicí Sokolská třída a sjezdem z této ulice.

Vybraný zhotovitel stavby po definitivním stanovení míst pro úložiště odpadů a míst zdrojů stavebních materiálů projedná s místními úřady příslušné přepravní trasy a pro staveništní dopravu bude užívat pouze a jenom tyto odsouhlasené trasy.

E. Zabezpečení ochranných pásem, ochrana objektů a zeleně

Území stavby se nachází v chráněném ložiskovém území (CHLÚ) – ochrana ložisek černého uhlí – Hornoslezská pánev a zemního plynu - Rychvald. Jedná se o rekonstrukci stávající stavby, která se nachází na poddolovaném území v pásmu M – bez podmínek zajištění proti účinkům poddolování.

Dle zákona č. 458/2000 Sb. je pro kompaktní a zděné elektrické stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí stanoveno ochranné pásmo 2 m od této stanice.

Na pozemku stavby se nacházejí inženýrské sítě, přípojky a zařízení. Stávající průběh inženýrských sítí známých a předpokládaných při zpracování projektové dokumentace je zakreslen orientačně ve výkrese C. – Situace stavby a E.1.2 – Katastrálním situačním výkresu s rozsahem oprav zpevněných ploch a oplocení. Vyznačené inženýrské sítě musí být ověřeny a potvrzeny jejich provozovateli a správci z hlediska směrového i hloubkového uložení. Před odevzdáním staveniště investor písemně odevzdá a dodavatel stavebních prací převezme vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek.

Před prováděním zemních prací musí být v terénu vyznačen průběh veškerých podzemních sítí příslušným správcem a rovněž oprávněným zástupcem DPO Ostrava a.s. a stanoveny podmínky pro realizaci veškerých stavebních prací v jejich blízkosti. Pracovníci, kteří budou

zemní práce provádět, musí být prokazatelně seznámeni před započítáním prací s druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochranným pásmem. Platí to i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být stavební činností ovlivněny, či narušeny. Před zahájením prací v ochranném pásmu musí stavebník písemně požádat o souhlas správce dotčené sítě či zařízení. Při práci v ochranném pásmu budou respektována pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma vedení a zařízení inž. sítí a budou respektovány podmínky pro provádění stavebních prací v jejich blízkosti, stanovená správcem jednotlivých inž. sítí.

Ochranná pásma inženýrských sítí a jejich šířky:

a) Silnoproudá elektřina (podle z.č. 458/200 Sb.)

I. *Nadzemní el. vedení* – od krajního vodiče vedení na obě jeho strany je vzdálenost:

- u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

| | |
|--|----------|
| 1) pro vodiče bez izolace | 7 (10) m |
| 2) pro vodiče s izolací základní | 2 m |
| 3) pro vodiče závěsná kabelová vedení | 1 m |
| - u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně – vodič bez izolace | 12 m |
| - u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně – s izolací základní | 5 m |
| - u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně | 15 m |
| - u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně | 20 m |
| - u napětí nad 400 kV | 30 m |
| - u zavěšeného kabelového vedení 110 kV | 2 m |
| - u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence | 1 m |
| 4) u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV do 52 kV na úroveň nízkého napětí | 7 m |

II. *Podzemní el. vedení* – po obou stranách krajního kabelu je vzdálenost:

| | |
|--|-----|
| - do 110 kV včetně, vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky | 1 m |
| - nad 110 kV | 3 m |

- trafostanice 20 m od vnějšího okraje na všechny strany

b) Vodovod a kanalizace (podle z.č. 274/2001 Sb.)

| | |
|--------------------|--|
| - do DN 500 včetně | 1,5 m od vnějšího okraje na obě strany |
| - nad DN 500 | 2,5 m od vnějšího okraje na obě strany |

U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

c) Plyn (podle z.č.458/2000 Sb)

| | |
|----------------------------------|---|
| - VTL do DN 100 mm | 15 m od vnějšího okraje na obě strany |
| - VVTL nad DN 300 mm | 100 m od vnějšího okraje na obě strany |
| - DN do 250 mm | 20 m od vnějšího okraje na obě strany |
| - DN nad 250 mm | 40 m od vnějšího okraje na obě strany |
| - DN do 500 mm | 150 m od vnějšího okraje na obě strany |
| - DN nad 500 mm | 200 m od vnějšího okraje na obě strany |
| - v zastavěném území NTL, STL | 1 m od vnějšího okraje na obě strany |
| - technologické objekty, ostatní | 4 m od vnějšího okraje na všechny strany |
| - regulační stanice VTL | 10 m od vnějšího okraje na všechny strany |
| - regulační stanice VVTL | 20 m od vnějšího okraje na všechny strany |

d) Tepelné hospodářství (podle z.č.458/2000 Sb)

| | |
|-------------------------|--|
| - rozvod a výroba tepla | 2,5 m od vnějšího okraje na všechny strany |
|-------------------------|--|

e) Sítě elektronických komunikací (podle z.č.127/2005 Sb)

| | |
|-------------------|--|
| - podzemní vedení | 1,5 m od vnějšího okraje na obě strany |
|-------------------|--|

- nadzemní vedení

dle zvláštního předpisu

V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení stavenišť, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení".

Při provádění stavebních prací a výkopů v blízkosti dřevin bude přihlédnuto k ČSN 839061 a budou ochráněny dřeviny vč. kořenového prostoru. Po provedených zpětných zásypů výkopů se v travnatých plochách upraví terén do původního stavu a provede se rozproštění ornice s osetím travním semenem.

F. Údaje o zvláštních opatřeních, o provádění vyžadující bezpečnostní opatření

Výrobce a montážní organizace musí splňovat podmínky dle vyhlášky č. 100/1995 Sb. (ve znění vyhlášky č. 279/2000 Sb.), protože měnírna je „Určené technické zařízení“ ve smyslu této vyhlášky. Při montáži musí být dodrženy všechny předmětné normy, zařizovací předpisy ČSN a obecné bezpečnostní předpisy. Před zahájením výkopových prací budou řádně vytyčeny všechny inženýrské sítě. Staveniště bude řádně ohrazeno a osvětleno.

G. Vliv na životní prostředí

Životní prostředí bude částečně narušeno jen po nutnou dobu realizace stavby vlivem činnosti zhotovitele. Po dobu výstavby bude staveniště řádně ohrazeno, ve vztahu k sousední nemovitosti p.č. 9/1 a 9/7 k.ú. Přívoz a výkopu v neoplocené části sousedních pozemků. Staveniště bude příslušně označeno a ve večerních hodinách osvětleno.

Vzhledem k blízkosti bytové zástavby budou stavební práce probíhat v denních hodinách od 7⁰⁰- max. 21⁰⁰ hod. Během stavby nebudou překročeny hlukové limity stanovené příslušnou vyhláškou.

Rekonstruovaná měnírna nebude mít negativní vliv na životní prostředí v dané lokalitě. Stavba je svým nevýrobním zaměřením takového charakteru, že provozem nedochází ke znečišťování ovzduší v okolí. Celá měnírna je stavebně řešena tak, aby byl hluk z provozu zařízení v souladu s normovými hodnotami.

H. Postupné uvádění do provozu

Rekonstrukce proběhne za provozu měírny, který však bude částečně omezen viz popis v technické zprávě technologické části.

I. Popis postupu stavby, předpokládané termíny zahájení a ukončení stavby

Předpokládaný termín zahájení stavby: 07/2020

Předpokládaný termín dokončení stavby: 03/2021

Konkrétní postup výstavby bude stanoven až po vybrání zhotovitele stavby ve výběrovém řízení.

J. Požadavky na výluky veřejné dopravy

Předpokládají se pouze krátké výluky načasované do období snížené dopravy, přednostně v nepracovních dnech.

K. Pro stavby umístěné v zátopovém území se upřesní povodňový a havarijní plán, pokud dojde ke změnám oproti projednanému povodňovému plánu z předchozího stupně dokumentace

Stavba není v zátopovém území.

L. Popis staveb zařízení stavenišť vyžadujících ohlášení

Na stavbě nejsou žádné stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení.

M. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Staveniště je po obvodu oploceno a bude ohrazeno ve vztahu k sousední nemovitosti p.č. 9/1 a 9/7 k.ú. Přívoz a výkopu pro pomocný zemnič na parcelách p.č.9/1, 919/1, 1/1 k.ú. Přívoz. V noci bude staveniště osvětleno.

N. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svázném území

Pro stavbu se budou využívat stávající komunikace a zpevněné plochy. Zhotovitel stavby nebude v místě stavby ponechávat žádná vozidla. Příjezd ke staveništi bude veden ulicí Sokolská třída a sjezdem z této ulice.

Stavba se nenachází na svázném území. Vzhledem k charakteru stavebních úprav stávající stavby a její poloze umístění na poddolovaném území v pásmu M – bez podmínek zajištění proti účinkům poddolování nejsou navrhována žádná zvláštní opatření.

O. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Všichni pracovníci podílející se na výstavbě musí být prokazatelně poučeni o dodržování bezpečnostních předpisů a jiných zákonných opatření zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví pracujících. Jedná se především o nařízení vlády č. 591/2006 ze dne 12. prosince 2006" o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích v návaznosti na zákon č. 309/2006 ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Rovněž je nutno jak v objektech zařízení staveniště, tak v budovaných objektech zabezpečit protipožární opatření a staveniště vybavit protipožární technikou.

Stavba podléhá režimu oznámení o zahájení prací dle §15, vyhl. 309/2006 Sb.

Během výstavby musí být dbáno všech platných výnosů a předpisů o bezpečnosti při práci. V zásadě platí nařízení vlády č. 591/2006 ze dne 12. prosince 2006" o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích v návaznosti na zákon č. 309/2006 ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). V návaznosti k zákonu č.309/2006 Sb. se postupuje také podle prováděcích právních předpisů:

- nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
- nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- nařízení vlády č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

- nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č.405/2004 Sb.
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
- nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, s úpravou dle nařízení vlády 68/2010 Sb. a 93/2012 Sb.
- nařízení vlády č.201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
Dalšími všeobecnými předpisy, jejichž znění je třeba respektovat při výstavbě jsou:
- zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
se změnami 575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb., 338/2005 Sb., 198/2008 Sb., 223/2009 Sb., 341/2011 Sb.
- zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, část pátá, hlava I. a II. – ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce v platném znění
- vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
- vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
- vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. v platném znění
- nařízení vlády č.163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Pro všechny činnosti musí dodavatelé vytvořit taková bezpečnostní opatření, která zajistí organizačním nebo technickým způsobem bezpečný výkon práce a bezpečný provoz stavebních a montážních mechanismů používaných při montáži nových zařízení. V případě, že by se v průběhu stavebních prací vyskytly z hlediska bezpečnosti práce mimořádné stavy, určí příslušný dodavatel potřebná opatření k zajištění bezpečné práce a seznámí s nimi všechny pracovníky, kterých se tato opatření týkají.

Rekonstrukce měnilny bude probíhat za provozu, který však bude částečně omezen viz popis v technické zprávě technologické části. Výrobce a montážní organizace technologie musí splňovat podmínky dle vyhlášky č. 100/1995 Sb. (ve znění vyhlášky č. 279/2000 Sb.), protože měnilna je „Určené technické zařízení“ ve smyslu této vyhlášky. Při montáži musí být dodrženy všechny předmětné normy, zařizovací předpisy ČSN a obecné bezpečnostní předpisy. Technický popis, návody k montáži, obsluze, provozu a bezpečnostní předpis pro příslušné zařízení uvedené v dokumentech výrobce musí být respektovány.

Kromě výše uvedených bezpečnostních předpisů je nutné dodržovat veškeré platné normy a interní předpisy týkající se bezpečnosti práce na všech zařízeních, se kterými musí být obslužný personál prokazatelně seznámen.

Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Při přípravě a realizaci stavby, u níž vzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. 1, protože celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den a celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je nutno určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro přípravu a realizaci stavby.

Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na

koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

Plán BOZP při práci na staveništi bude zpracován pro tuto stavbu na základě naplnění požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb., přílohy č. 5 bodu 6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení a bodu 11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů určených pro trvalé zabudování do staveb.)

U stavby je nutná potřeba koordinátora bezpečnosti práce.

2. Výkresy

Nejsou přiloženy, zákres obvodu staveniště vyplývá z celkové situace stavby a katastrálního situačního výkresu v části E.

3. Časový postup prací

Předpokládaný termín zahájení stavby: 07/2020

Předpokládaný termín dokončení stavby: 03/2021

Konkrétní postup výstavby bude stanoven až po vybrání zhotovitele stavby ve výběrovém řízení.

4. Schéma stavebních postupů

Bude zpracováno zhotovitelem stavby, který bude vybrán ve výběrovém řízení.

5. Bilance zemních hmot

Odpad vzniklý při výkopových a bouracích pracích bude odstraněn dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu s vyhl. č. 93/2016 Sb v platném znění. Dle výše zmiňované vyhlášky byl odpadu přiřazen kód začínající číslicemi 17 - Stavební a demoliční odpady a 16 – Odpady v tomto katalogu jinak neurčené.

Zatřídění, druh a množství vzniklých odpadů a způsob likvidace jsou zaneseny do tabulky odpadů.

Přehledná tabulka předpokládaných odpadů:

| Kód dle Katalogu odpadů | Název druhu odpadu dle katalogu odpadů | Kateg. odpadu | Popis odpadu | Množství |
|-------------------------|--|---------------|---|---------------------|
| 16 10 01 | Odpadní vody obsahující nebezpečné látky | N | Odpadní voda po sanaci | |
| 17 01 01 | Beton | O | Podlaha, rampy, schodiště, zpevněná plocha, základ plotu | 64,0 m ³ |
| 17 01 02 | Cihly | O | Cihelné zdivo, přízdívka | 1,5 m ³ |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | Zařizovací předměty | 20 kg |
| 17 02 01 | Dřevo | O | Okna, dveře | 0,5 m ³ |
| 17 02 02 | Sklo | O | Okna | |
| 17 02 03 | Plasty | O | Krytina PVC, dielektrické koberce, polykarbonát | |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O | Hydroizolace | 4,2 t |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | Oc. zárubně, vrata, dveře, kolejnice, žaluzie, rošt, klempířské prvky, zábradlí, plot | 7,1 t |
| 17 05 03 | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky | N | Kamenivo olejových jímek | 15 m ³ |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O | Zemina z výkopů zpevněných ploch | 87,5 m ³ |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod č. 17 06 01 a 17 06 03 | O | Desky miner. vlny, odřezky polystyren | 16,0 m ³ |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | Směsný odpad | 78,0 m ³ |

Vysvětlivky:

N- nebezpečný odpad

O- ostatní odpad

Množství odpadů bude blíže specifikováno ve výkazu výměr.

Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby provede zhotovitel stavby - původce odpadů. S odpady bude původce odpadů nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001, o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a předpisy vydanými k jeho provedení. Původce mimo jiné (obecně závazné právní předpisy v oblasti nakládání s opady) předá odpady vzniklé během stavby oprávněné osobě, která provozuje zařízení pro nakládání s odpady. Odpady budou shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií. Zajistí se přednostně jejich využití, skládkovat se budou odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný.

Vytěžené kamenivo z jímek pod olejovými transformátory bude likvidováno firmou, která má Rozhodnutí Krajského úřadu podle odst. 1, §14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. S odpadem bude nakládáno jako s nebezpečným odpadem a budou dodrženy požadavky zákona č. 185/2001 Sb. Likvidace odpadu bude provedena uložením na skládce nebezpečného odpadu.

Výkopová zemina a odděleně i ornice bude uložena na mezideponii na parcele č.2582 k.ú. Přívoz ve správě investora. Vykopaná zemina se převážně využije na zpětné zásypy a přebytečná se odveze na skládku. Před započítím výkopových prací se provede sejmutí horních vrstev - ornice a zúrodnění schopné zeminy v tloušťce 20 cm. Po dokončení realizace díla bude okolí stavby uvedeno do původního stavu, na volnou plochu bude ornice rozprostřena a oseta travním semenem.

Veškerý kovový odpad zůstane v majetku DP Ostrava a.s. Kovový odpad se bude v průběhu realizace stavby shromažďovat do kontejneru, který přistaví provozovatel objektu - DP Ostrava a.s. DP Ostrava a.s. a provede likvidaci kovového odpadu předáním do sběrného dvora.