

Zadavatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen „ Zadavatel “)
Veřejná zakázka:	Sektorová veřejná zakázka s názvem „Rekonstrukce trakční měnirny Sad B. Němcové XXVI“, ev. č. ve věstníku Z2021-006553 (dále jen „ Zakázka “)
Režim a druh Zakázky:	Nadlimitní na dodávky
Druh řízení:	Otevřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ ZZVZ “)
Věc:	Vysvětlení a změna zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 a §99 ZZVZ č. 5

I.

Zadavatel v rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky obdržel následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 odst. 3 ZZVZ, na kterou reaguje takto:

Žádost č.	7
Datum doručení:	18. 3. 2021
Přesné znění žádosti:	<p><i>Dotaz č. 1</i> <i>Oddělovací transformátor dle specifikace má rozměry 900x800x900 mm a skříň kam se má transformátor umístit je specifikována o rozměrech 800x600x2000. z uvedeného je jasné že se transformátor do skříně nevejde, žádáme zadavatele o opravu projektové dokumentace.</i></p> <p><i>Dotaz č. 2</i> <i>požadované oddělovací trafo 31,5kVA - není to omyl vzhledem k předřazenému jističi 32A ?</i></p> <p><i>Dotaz č.3</i> <i>Položka VV PS 01 Pol32 Kabel. žlab MARS 250/100mm , včetně montáže 75 Ks. O jak velkých kusech se v Projektové dokumentaci uvažuje, nebo došlo k omylu a ks = m?</i></p> <p><i>Dotaz č. 4</i> <i>Položka VV PS 01 Pol8 DRAT ALMGSI 8MM POLO 7,4M/KG, včetně montáže 170 Ks. O jak velkých kusech se v Projektové dokumentaci uvažuje, nebo došlo k omylu a ks = m?</i></p>

Reakce Zadavatele:	<p>Dotaz č. 1 - Rozměr tohoto transformátoru bývá obvykle š=490mm, v=510mm, hl=260mm. Lze tedy dodat transformátor, který se do skříně vejde včetně krytu proti náhodnému dotyku. Viz upravená příloha specifikace.</p> <p>Dotaz č. 2 - Nikoli, o omyl se nejedná.</p> <p>Dotaz č. 3 - Jedná se opravdu o překlep a metry. V příloze předkládáme upravený výkaz výměr.</p> <p>Dotaz č. 4 - Jedná se opravdu o překlep a metry. V příloze předkládáme upravený výkaz výměr.</p>
-----------------------	--

S ohledem na charakter provedené úpravy Zadavatel lhůtu pro podání nabídek neprodlužuje.

Výše uvedené změny zadávací dokumentace budou uveřejněny na profilu zadavatele.

V Ostravě dne 19. 3. 2021

naddat s.r.o.
Mgr. Anna Bojková
zástupce Zadavatele