



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Vršanská uhelná a.s.

IČO: 28678010

DIČ: CZ699003245 (pro účely DPH), CZ28678010 (pro ostatní účely)

se sídlem: Most, V.Řezáče 315, PSČ 434 67

zapsaná v oddílu C., vložce 1987, obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem

(dále jen „Zadavatel“)

VYSVĚTLENÍ PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. 2

MLŽÍCÍ STĚNA NA DEPU I SPOLEČNOSTI VRŠANSKÁ UHELNÁ A.S.

Zadavatel obdržel dne 12. 3. 2021 žádost o vysvětlení podmínek výběrového řízení následujícího znění:

„na akci „Mlžící stěna Depo I“ bych se chtěl zeptat na rozdíly mezi výkazem výměr (který je pro nás stěžejní k ocenění zakázky) a textovou částí dokumentace.

Ve výkazu výměr chybí oproti textové části položky „Rozvaděče -R2.11, -R2.12, -R2.13, -R2.14, -R2.15, -R2.16, -R2.17, -R2.18, -R2.19“ na které mě upozornil náš subdodavatel. V případě, že mají být rozvaděče součástí mlžící jednotky, tak je ve výkazu výměr navíc rozvaděč R2.20, v případě že ne, tak chybí ve výkazu výměr výše zmíněná položka. Předem děkuji za prověření.“

Zadavatel k žádosti uvádí, že součástí ceny za dodávku mlžící jednotky, jejíž parametry jsou popsány v podmínkách výběrového řízení, musí být i příslušný rozvaděč určený k ovládní této mlžící jednotky. Současně musí být zachována vzájemná komunikace mezi rozvaděčem a řídicím systémem. Z tohoto důvodu ve výkazu výměr nejsou pro nacenění rozvaděčů R2.11 až R2.19 samostatné položky.

V Mostě dne 12. března 2021

Vršanská uhelná a.s.

Ing. Petr Procházka, člen představenstva