

MUŽN 39399/2021

DORUČENO: 5.3.2021, 11:09

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE  
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ  
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

číslo jednací: KHSJM 12230/2021/ZN/HOK  
spisová značka: S-KHSJM 3236/2021  
k podání: KHSJM 6426/2021/ZN/HOK

vyřizuje: Alice Grossová  
telefon: 515 213 713  
e-mail: [alice.grossova@khsbrno.cz](mailto:alice.grossova@khsbrno.cz)

Datovou zprávou

Město Znojmo  
Obroková 1/12  
669 22 Znojmo

Ve Znojmě dne 4. března 2021

**Mramotice, koupaliště Mramotice – skluzavka Niagara, poz. p. č. 97/2 a 219**

- závazné stanovisko k územnímu řízení
- žadatel a investor: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo, IČO 00293881

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený správní úřad místně a věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydává v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví KHS JmK s umístěním a provedením stavby „Koupaliště Mramotice – skluzavka Niagara“

**s o u h l a s í .**

V souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění podmínky:

1. V úrovni hladiny bazénu musí být zřízen přelivný žlábek, který musí být upraven a dimenzován tak, aby se voda nevracela zpět do bazénu. Délka přelivného žlábků musí být nejméně dvě třetiny omočeného obvodu bazénu – viz § 20 odst. 1 vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů.

**Odůvodnění:**

Podáním ze dne 5. 2. 2021 jste požádali o vydání závazného stanoviska na akci „Koupaliště Mramotice – skluzavka Niagara“. Stavba je v souladu s územním plánem obce.

Navržená stavba skluzavky doplňuje stávající areál koupaliště u stávajícího bazénu, kde byly umístěny dvě suché skluzavky. Technické řešení spočívá v osazení OK skluzavky na betonové patky, vlastní skluzavka je z laminátu, dále provedení šachty pro osazení čerpadla – čerpání vody bude provedeno provrtáním otvoru ve stěně bazénu a čerpadlem proveden výtlač na skluzavku. Napojení na rozvod nn bude provedeno ze stávajícího rozvaděče umístěného v místnosti úpravy vody v objektu šaten.

K zajištění čisté zóny bude před nástupem na schodiště skluzavky realizováno brodítko 0,9 x 2,0 m se sprchou o hloubce 15 cm hladině vody 10 cm se zajištěným průtokem výměny vody 1x za 1 hod.

Stávající hladina vody v bazénu bude zvýšena nalepením lemu u stávajícího žlábků a voda z vlny dopadu bude odváděna na protější stěně navrženým žlabem s roštem PVC v délce 10,00 m napojeným na stávající žlab.

Výše uvedená podmínka byla stanovena v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumentace v podstatných bodech vyhovuje hygienickým předpisům, takže bylo možno vydat kladné závazné stanovisko a stanovit výše uvedenou podmínku.

(podepsáno elektronicky)  
Ing. Pavel Stehlík  
vedoucí oddělení  
hygieny obecné a komunální  
územního pracoviště Znojmo

Rozdělovník:

- Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo, IČO 00293881 – dat. schránka
- KHS JmK – spis