

## Vyjádření č. 482/2020

stavební povolení, stavební povolení

**Žadatel:**

K PROJEKT, Kročil s.r.o.  
Ing. Tomáš Kročil  
Uherskobrodská 984  
76326 Luhačovice

**Investor:**

Město Uherský Brod  
Ing. Dagmar Braunerová  
Masarykovo nám. 100  
68801 Uherský Brod

**Název stavby - akce :**

**DK - schodiště do suterénu**

Místo stavby : uherský brod

Katastr : Uherský Brod

Předložená projektová dokumentace řeší vybudování schodiště do 1. S Domu kultury v Uherském Brodě. V rámci výstavby dojde k přeložce areálových rozvodů dešťové i splaškové kanalizace tohoto objektu.

Při stavbě nedojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (dále jen vodohospodářské zařízení) viz. přiložená dokumentace. Upozorňujeme, že podkladová katastrální mapa v přiloženém snímku má pouze informativní charakter.

Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytýčení vodohospodářského zařízení.

SVK, a. s. Uh. Hradiště nemá k realizaci stavebních úprav námitek.

K předloženému návrhu přeložky: doporučujeme zvážit zredukování počtu lomů na trase přeložených rozvodů kanalizace maximálně na 3. Dále doporučujeme umístění revizních šachet v těchto lomech.

Nejbližší vodohospodářské zařízení se nachází přibližně ve vzdálenosti 5 m od místa plánovaných stavebních úprav. Toto zařízení nesmí být stavebními stroji a pracemi dotčeno. Zemina z výkopů nesmí být ukládána na poklopy tohoto zařízení, které musí zůstat trvale přístupné.

Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození vodohospodářského zařízení (vodovodní řad, kanalizační stoka a jejich přípojky). V případě poškození je nutno uvést vodohospodářské zařízení do původního stavu na náklady investora.

Přeložené kanalizační přípojky musí být zaměřeny v digitálním tvaru dle směrnice GIS SVK, a. s. Uh. Hradiště a zaměření předáno na SVK a. s. Uh. Hradiště před uvedením stavby do provozu.

Při výstavbě požadujeme dodržet všeobecné podmínky - viz samostatná příloha k vyjádření.

Jakákoliv změna oproti odsouhlasené PD musí být před zahájením prací na stavbě předložena na SVK, a. s. Uherské Hradiště k vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy

- grafické situace, počet: 1


**Vyřizuje:** Jana Macků

**Telefon:** 572 530 216


**Datum:** 31.3.2020

**Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.**

Za Olšávkou 290, Sady, 68 01 Uherské Hradiště



Ing. Lubomír Trachtulec,  
ředitel a.s.



# Situace žadatele

