

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:  
S0101 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY - MĚSTO BRUNTÁL  
S0102 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BRUNTÁL  
S0401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

LEGENDA:

- HRANICE PARCEL
- 657 VNITŘNÍ KRESBA KATASTRU
- PARCELNÍ ČÍSLO
- HRANY ZPEVNĚNÝCH PLOCH
- PLOT
- BRÁNY A BRANKY
- SVISLE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- SLOUPY VO
- SLOUPY ELEKTRICKÉHO VEDENÍ
- SACHTA, VPUŠT
- SOUŘ. HYDRANT
- ORIENTAČNÍ SLOUPEK PLYNU
- KER. STROMY
- PÁŘEZY

LEGENDA NOVÝCH:

- BETONOVÁ PATKA S POUDZREM NA BUDOUCÍ STOŽÁR VO
- NOVÁ POJISTKOVÁ SKŘÍŇ SP100PSP1P VESTAVĚNÁ
- NOVÁ POJISTKOVÁ SKŘÍŇ VO

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - STÁVAJÍCÍ

- PLYNOVOD NTL, GasNet
- SĐELOVACÍ PODZEMNÍ, CETIN
- NN PODZEMNÍ, CETIN
- KABELOVOD, CETIN
- VO PODZEMNÍ, TS BRUNTÁL
- VODOVOD, VAK BRUNTÁL
- JEDNOTNÁ KANALIZACE, VAK BRUNTÁL
- NN PODZEMNÍ, ČEZ DISTRIBUCE
- NN NADZEMNÍ, ČEZ DISTRIBUCE
- SĐELOVACÍ PODZEMNÍ, BARON PC

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - NOVÉ

- SĐELOVACÍ PODZEMNÍ, BARON PC - NOVÉ
- NAVHRHOVANÉ VEDENÍ, NENÍ SOUČÁSTÍ PD
- NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ VO PODZEMNÍ
- TRUBKA HDPE 63mm

POZNÁMKY:


NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3x230/400V sř 50Hz, TN-C-S  
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ: 1x230V sř 50Hz  
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2  
PROSTŘEDÍ: dle technické zprávy

BUDE PROVEDENA POUZE PŘÍPRAVA NA STOŽÁRY VO. TO JE REALIZACE BETONOVÉ PATKY S POUDZREM NA STOŽÁR VO, KABELAŽ S ULOŽENÍM A REZERVA PRO PŘÍPADNOU DALŠÍ KABELAŽ (TRUBKOU HDPE 40mm, HDPE 63mm DLE VÝKRESU).

UPOZORNĚNÍ:

POLOHA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLENA NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ POSKYTNUTÝCH JEJICH SPRÁVCÍ.  
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VEŠKERÉ SÍTĚ VYTÝČIT, VYZNAČIT A PORÍPADĚ OCHRÁNIT DLE VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCE.

Souřadnicový systém S-JTSK  
Výškový systém B.p.v.

Vedoucí projektant Ing. LUBOMÍR KONVIČNÝ	Zodpovědný projektant Ing. LUBOMÍR KONVIČNÝ	Vypracoval Bc. Jan Bříšák	 DOPRAVNÍ PROJEKCE RYMAROV
INVESTOR: Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál, 792 01	AKCE: Projektová dokumentace pro provádění stavby	DATUM: 07/2020	
ÚČEL: Oprava zpevněných ploch, nám. Jana Žižky, Bruntál	FORMÁT: 5 x 2 A4	ÚČEL: DPS	
ČÁST: D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení	ČÍS. ZAKÁZKY: 2021-1	MĚŘÍTKO: 1:200	
OBJEKT: S0401 - Veřejné osvětlení	ČÍSLO PARÉ: SITUACE STAVBY	ČÍSLO VÝKRESU: D.3.2	
PŘÍLOHA:			