

STÁVAJÍCÍ VRCHNÍ VEDENÍ VN 22kV

STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ KABELOVÝ ROZVOD VO CYKY-J 4x10

KABELOVÝ ROZVOD PRO NASVĚTLENÍ PŘECHODU A ROZŠÍŘENÍ VO

ZEMNÍCÍ VODIČ FeZn 10

STÁVAJÍCÍ LED SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NA CYKLOSTEZCE S POŘAD. ČÍSLEM

E2 — LED SVÍTIDLO PRO NASVĚTLENÍ PŘECHODU MARUT S ZP 5892lm, 1x54W IP66, STOŽÁR STP6-C 6,0m (7,5m), VÝLOŽNÍK UD1-3000/C

E3 — LED SVÍTIDLO PRO NASVĚTLENÍ CHODNÍKU MARUT S G1 5000lm, 1x37W, IP66, STOŽÁR STB 5-B dl.5,0m (5,8m) BEZ VÝLOŽNÍKU

E4–E6, E8–E11 — LED SVÍTIDLO PRO NASVĚTLENÍ KOMUNIKACE MARUT S G1 8000lm, 1x77W, IP66, STOŽÁR STB 8-B 8,0m (9,0m), VÝLOŽNÍK UD1/76-1250

E1+E7 — E7 - LED SVÍTIDLO PRO NASVĚTLENÍ KOMUNIKACE MARUT S G1 8000lm, 1x77W, IP66, STOŽÁR JB 10 8,2m (9,7m), VÝLOŽNÍK UD1/76-1250
+ E1 - LED SVÍTIDLO PRO NASVĚTLENÍ PŘECHODU MARUT S ZP 5892lm, 1x54W IP66, VÝLOŽNÍK UNI 1- 3000 BANDIMEX (v=6,0m) NA SPOLEČNÉM STOŽÁRU S E7

POZNÁMKA :

CHODNÍK MEZI UL. ZAHRADNÍ A SKRBOVICKOU, 2 ZASTÁVKY MHD		
SO 401 Veřejné osvětlení, nasvětlení přechodu pro chodce		
SITUACE STAVBY	1:250	401-01