

Úřední záznam

„Chodník mezi ul. Zahradní a Skrbovickou, 2 zastávky MHD“

Dnešního dne se na zdejší odbor dostavili, pan Ing. Ostrejš Jaroslav

V rámci navrhované stavby upozorňuji, že za garážemi jsou vedeny elektrické přípojky do jednotlivých garáží a jejich vstupy jsou viditelné v terénu (ocelové chráničky). Toto elektrické vedení není zachyceno v projektové dokumentaci.

Pozor na výškové terénní úpravy ve styku s garážemi. Nezvyšovat terén.

V Bruntále dne 20. 2. 2019

Ing. Jaroslav Ostrejš

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ostrejš', with a long horizontal stroke extending to the right.