

---

**Ing. Petr Barandovski**

Vančurova 240/55  
746 01 Opava

---

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
1101411430

VYŘIZUJE / LINKA  
Baroš / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Zábřeh / 14.12.2018

---

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE,a.s.  
- Dokumentace pro společné povolení stavby

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost - souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu (OP) venkovního vedení VN 22 kV, zemního kabelového vedení NN 0,4kV s názvem: „**Chodník mezi ul.Zahradní a Skrbovickou, 2 zastávky MHD**“ parc.č. 3701/11, 3870/56 v k.ú. Bruntál - město . Po prošetření jsme zaujali následující stanovisko:

- plánovaná výše uvedená stavba je situována do ochranného pásma stávajícího venkovního vedení 22kV, zemního kabelového vedení NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo výše uvedeného nadzemního vedení VN (holé vodiče) činí **10m** od krajního vodiče po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřeno kolmo na každou stranu, OP zemního kabelového vedení činí **1m** na každou stranu od krajního kabelu, podle zák. č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno
- souhlasíme s realizací výše uvedené stavby v tomto OP dle předložené PD za následujících podmínek:
- skutečná trasa a hloubka dotčeného podzemního vedení NN musí být před dokončením projektu protokolárně vytýčena pracovníkem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
- výstavbou chodníků v OP zemního kabelového vedení NN, nesmí dojít k snížení hloubky uložení těchto kabelů tzn. požadujeme dodržení ČSN 33 2000-5-52, v opačném případě musí být naše zařízení přeloženo a dochráněno na Vaše náklady dle zákona 458/2000 Sb. na základě smlouvy o přeložce podepsané před vydáním stavebního povolení
- výkopové práce nebudou prováděny blíže jak 3m od stávajících podpěrných bodů vedení VN a 1,5m od podpěrných bodů NN , po dobu provádění výkopových prací v blízkosti podpěrných bodů vedení VN/NN bude jejich stabilita zajištěna např. pažením výkopů

- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení DS dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována ostatní omezení vyplývající z existence OP zařízení DS, zejména musí být dodrženy minimální vodorovné a svislé odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005
- staveništní zařízení musí být umístěno mimo OP distribučního vedení VN/NN
- stožáry VO převyšující výšku 3m musí být umístěny mimo OP venkovního vedení 22kV
- dopravní značení v OP venkovního vedení 22kV musí být uzemněno a nesmí přesahovat výšku 3m
- Pokud dojde ke změně stavby před dokončením, musí být tato změna u nás předem projednána a odsouhlasena.
- nevyhnutelné přeložky zařízení VN/NN v majetku ČEZ Distribuce, a.s. je nutno projednat s pracovníky oddělení Připojování - Morava, před vlastní realizací stavby
- **před zahájením stavby je nutno podat „Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy“ dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na zhotovitele stavby.**
- Nutno respektovat podmínky platného Vyjádření k existenci zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. .

Toto vyjádření lze použít pro účely vydání územního souhlasu, stavebního povolení, společné povolení stavby a to za předpokladu splnění výše uvedených podmínek. V opačném případě se stavbou nesouhlasíme.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem



**Ing. Libor Socha**  
vedoucí oddělení SEM Sítě Morava