



LEGENDA SVÍTIDEL

Depo - zázemí

- A1 plamen 2 ks Svídlo LED 200W širokozahř
- A2 plamen 43 ks Svídlo LED 25W plazené
- A3 plamen 2 ks Svídlo LED 40W širokozahř
- A4 plamen 14 ks Svídlo LED 40W plazené
- A5 plamen 11 ks Svídlo LED 40W širokozahř
- A6 plamen 13 ks Svídlo LED 80W širokozahř
- A7 plamen 105 ks Svídlo LED 80W širokozahř
- ND1 7 ks Nouzové svídlo LED 2W
- ND4 33 ks Nouzové svídlo LED s pikogramem

Zázemí - jámy

LEGENDA SVÍTIDEL

Servis - jámy

- D1 jáma 118 ks Svídlo LED 83W vodorodné 125°
- B2 jáma 1 ks Nouzové svídlo LED 2W
- B3 jáma 43 ks Nouzové svídlo LED 4W koridor
- 190 ks Svídlo LED 80W širokozahř
- Servis - zavěšení na strop (cca 2,5 metru) 2 ks Nouzové svídlo LED 4W koridor
- 12 ks Svídlo LED 80W širokozahř

Celá hala - nouzové východy

- B1 jáma 16 ks Nouzové svídlo LED s pikogramem
- Hala - Servis 1 kolej, nástěnka, ponky (cca 2,5 metru) 5 ks Svídlo LED 80W širokozahř

LEGENDA SVÍTIDEL

Seřadistě - Zavěšení na strop (5 - 6,1 metru)

- B2 jáma 98 ks Nouzové svídlo LED 4W koridor
- B3 jáma 399 ks Svídlo LED 80W širokozahř
- 76 ks Svídlo LED 80W širokozahř

Seřadistě - Zavěšení pod rampy (cca 2,5 metru)

- B1 jáma 46 ks Svídlo LED 60W širokozahř

SEZNAM MÍSTNOSTÍ

číslo m.	popis místnosti	DEPO zázemí	norm. osvětlenost
101	Dřina	500	
102	- vestavek	300	
103	Baterie dřina	300	
104	- šatna	200	
105	- nablžení	300	
106	Skład materiálu	300	
107	- vestavek	500	
108	Dřina podvozků	300/500	
109	- nástrojárna	300	
110	Dřina karosárna	500/??	
111	Chodba	100	
112	Skład	100	
113	Šatna ženy	200	
114	Sprchy ženy	200	
115	Toalety ženy	200	
116	Dřina elektro	300/500	
117	Skład oleju	300	
118	Rozvodna elektro	300	
119	Rozvodna ventilů	200	
120	Kompresorovna	200	
121	Chodba	100	
122	Šatna ženy	200	
123	Sprchy ženy	200	
124	Úklid	200	
125	Chodba	100	
126	Úklid	200	
127	Toalety ženy	200	
128	Kuchyně	300	
129	Chodba/umývárna	200	
130	Toalety muži	200	
131	Šatny muži	200	
132	Sprchy muži	200	
133	Chodba	100	
134	Šatna muži	200	
135	Skład písku	200	

číslo m.	popis místnosti	DEPO hala	norm. osvětlenost
136	Montážní kolej	300/500	
137	Odstavní kolej	300/500	
138	Parkovací kolej	75/300	
139	Mytí interiéru	300	
140	Mytí vozů	300	
141	COV	200	

LEGENDA ELEKTRO

- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ (RAZENÍ KONTAKTŮ Č.1)
- SPÍNAČ STŘÍBÁVÝ (RAZENÍ KONTAKTŮ Č.2)
- SPÍNAČ KRÍŽOVÝ (RAZENÍ KONTAKTŮ Č.1)
- RSS ROZVÁDEČ

LEGENDA SVÍTIDEL

Myčka

- ND5 9 ks Nouzové svídlo LED 3W nástěnné
- 9 ks Nouzové svídlo LED 4W koridor
- C1 jáma 69 ks Svídlo LED 83W vodorodné 125°
- 28 ks Svídlo LED 25W vodorodné 125°
- C3 plamen 2 ks Svídlo LED 80W širokozahř

EXX K12	projekt o technické posouzení	110614_161100_Praha 6	7/2020
VYPRACOVAL	Vladislav Kratochvíl	DATA	DSP
PROJEKTOVAT	Ing. Kamil Chudoba	STUPEN	16 A4
INVESTOR	Dopravní podnik Ostrava a.s., Podbrázdova 494/2, Ostrava	FORMAT	
AKCE	AREÁL TRAMVAJE PORUBA - OPTIMALIZACE A REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ HALY		
ČISTÝ STAVBY	SO 01 Elektroinstalace	MĚŘÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY
PŘÍLOHA	PŮDORYS HALY - PRAVÁ ČÁST	1:100	D.4.2