



LEGENDA SVÍTIDEL

Depo - zázemí

A1 plamen	2 ks	Svítlidlo LED 200W širokozahř
A2 plamen	43 ks	Svítlidlo LED 250W plazené
A3 svítitel	2 ks	Svítlidlo LED 40W hubokozahř
A4 plamen	14 ks	Svítlidlo LED 40W plazené
A5 svítitel	11 ks	Svítlidlo LED 40W širokozahř
A6 svítitel	13 ks	Svítlidlo LED 80W hubokozahř
A7 svítitel	105 ks	Svítlidlo LED 80W širokozahř
ND1	7 ks	Nouzové svítidlo LED 2W
ND4	33 ks	Nouzové svítidlo LED s pikogramem

Zázemí - jámy

LEGENDA SVÍTIDEL

Servis - jámy

D1 jámy	118 ks	Svítlidlo LED 83W vodorodné 125°
---------	--------	----------------------------------

Servis - zavěšení na strop (5 - 6,4 metru)

ND2	1 ks	Nouzové svítidlo LED 2W
ND3	43 ks	Nouzové svítidlo LED 4W koridor
B2 r-1,9	190 ks	Svítlidlo LED 80W hubokozahř

Servis - zavěšení pod rampy (cca 2,5 metru)

ND3	2 ks	Nouzové svítidlo LED 4W koridor
B3 r-2,4	12 ks	Svítlidlo LED 80W širokozahř

Celá hala - nouzové východy

ND4	18 ks	Nouzové svítidlo LED s pikogramem
-----	-------	-----------------------------------

Hala - Servis 1. kolej, nástěnka, ponky (cca 2,5 metru)

B1 r-2,6	5 ks	Svítlidlo LED 80W širokozahř
----------	------	------------------------------

LEGENDA SVÍTIDEL

Sefadistě - Zavěšení na strop (5,4 - 6,1 metru)

B2 r-1,6	98 ks	Nouzové svítidlo LED 4W koridor
B3 r-1,6	399 ks	Svítlidlo LED 80W hubokozahř
B3 r-1,6	76 ks	Svítlidlo LED 80W širokozahř

Sefadistě - Zavěšení pod rampy (cca 2,5 metru)

B1 r-2,4	48 ks	Svítlidlo LED 60W širokozahř
----------	-------	------------------------------

SEZNAM MÍSTNOSTÍ

číslo m.	popis místnosti	DEPO zázemí	norm. osvětlenost
101	Dřívna		500
102	- vestavek		300
103	Baterie dřívna		300
104	- šatna		200
105	- nablžení		300
106	Skład materiálu		300
107	- vestavek		500
108	Dřívna podvozků		300/500
109	- nástrojárna		300
110	Dřívna karosárna		500/??
111	Chodba		100
112	Skład		100
113	Šatna ženy		200
114	Sprchy ženy		200
115	Toalety ženy		200
116	Dřívna elektro		300/500
117	Skład oleju		300
118	Rozvodna elektro		300
119	Rozvodna ventilů		200
120	Kompresorovna		200
121	Chodba		100
122	Šatna ženy		200
123	Sprchy ženy		200
124	Úklid		200
125	Chodba		100
126	Úklid		200
127	Toalety ženy		200
128	Kuchyně		300
129	Chodba/umývárna		200
130	Toalety muži		200
131	Šatny muži		200
132	Sprchy muži		200
133	Chodba		100
134	Šatna muži		200
135	Skład písku		200

DEPO hala

číslo m.	popis místnosti	norm. osvětlenost
136	Montážní kolej	300/500
137	Odstavné kolej	300/500
138	Parkovací kolej	75/300
139	Mycí interiéru	300
140	Mycí vozů	300
141	COV	200

LEGENDA ELEKTRO

SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ (RAZENÍ KONTAKT) C.1)	
SPÍNAČ STŘEDNÍ (RAZENÍ KONTAKT) C.2)	
SPÍNAČ KŘÍŽOVÝ (RAZENÍ KONTAKT) C.1)	
RSS	ROZVÁDEČ

LEGENDA SVÍTIDEL

Myčka

ND3	9 ks	Nouzové svítidlo LED 3W nástěnné
ND4	9 ks	Nouzové svítidlo LED 4W koridor
C1 pl	69 ks	Svítlidlo LED 83W vodorodné 125°
C2 pl	28 ks	Svítlidlo LED 250W vodorodné 125°
C3 plazené	2 ks	Svítlidlo LED 80W širokozahř

EXX K12 Katastrální 110414, 1610 Praha 6		projekce o technické poradenství návrh osvětlovacího zařízení realizace, měření světlosti inteligentní systémy řízení osvětlení	
VYPRACOVAN	Vladislav Kratochvíl	DATA	7/2020
PROJEKTANT	Ing. Kamil Chudoba	STUPEN	DSP
INVESTOR	Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Ostrava	FORMAT	16 A4
AKCE: AREÁL TRAMVAJE PORUBA – OPTIMALIZACE A REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ HALY			
ČÁST STAVBY	SO 01 Elektroinstalace	MĚŘÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY
PŘÍLOHA	PŮDORYS HALY - LEVÁ ČÁST	1:100	D.4.1