

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: „Traťový úsek Dolní Vítkovice – Kolonie Jeremenko –
Zvyšování rychlosti“

EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Z2021-010873

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Název: **Dopravní podnik Ostrava a.s.**
Sídlo: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 61974757

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Název: **Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.**
Sídlo: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3
IČ: 24827452

Vysvětlení zadávací dokumentace

#2

a

Změna zadávací dokumentace

#1

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Zadavatel obdržel dne 29.4.2021 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dodavatel ve své žádosti uvádí doslovně následující:

Dotaz č. 1

SO 661 - Pol.č.50, 274321311

Domníváme se, že došlo k chybě ve výpočtu množství betonu u pol.č.50 SO 661. Objem základového sloupku kruhového průřezu $D=0,3m$ a délky $0,8m$ v trase po $3,0m$ je skutečně cca **0,056m³**, ale o řádek níže, ve výkazu výměr, je počítáno s **0,56m³**. Dále se domníváme, že celkový počet sloupků bude $522/3+1 = 175$ kusů.

Žádáme zadavatele o kontrolu a případnou opravu množství.

50	K	274321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	192,096
	VV		Základový pás		
	VV		522,0*0,4*0,3		62,640
	VV		Základové sloupky		
	VV		(522,0/3)		174,000
	VV		0,07*0,8		0,056
	VV		0,56*174		97,440
	VV		celkem základové konstrukce		
	VV		62,64+97,44		160,080
	VV		160,08*1,2		192,096

K dotazu dodavatele č. 1 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel provedl opravu položky č. 50 v příloze č. 5 zadávací dokumentace. Samotný výpočet je součástí rozpočtu pod danou položkou.

Upravená příloha č. 5 zadávací dokumentace je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že upravená příloha je vložena přímo v tomto vysvětlení zadávací dokumentace v panelu „přílohy“, kdy pro její zobrazení je nutné vysvětlení zadávací dokumentace otevřít v programu Adobe Acrobat Reader DC.

II.

Změna zadávací dokumentace

V návaznosti na provedenou opravu výměry položky č. 50 v příloze č. 5 zadávací dokumentace zadavatel upozorňuje, že v rámci přílohy č. 5 došlo i k automatickým úpravám výměr jiných položek.

Upravená příloha č. 5 zadávací dokumentace je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že upravená příloha je vložena přímo v tomto vysvětlení zadávací dokumentace v panelu „přílohy“, kdy pro její zobrazení je nutné vysvětlení zadávací dokumentace otevřít v programu Adobe Acrobat Reader DC.

III.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené prodlužuje v souladu s ustanovením § 98 odst. 5 ve spojení s ustanovením § 99 odst. 1 a 2 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek, a to do **12.5.2021 do 10:00 hod.**

V Praze dne 30.4.2021

.....
za Dopravní podnik Ostrava, a.s.
JUDr. Jiří Brož, jednatel
Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.