

ZÁZNAM Z PROJEDNÁNÍ AKCE „REGENERACE SÍDLIŠTĚ KAMENEC – 3. etapa“

Datum a místo konání: 22.7.2020, sídliště Kamencec

Přítomni: p. E. Sikora – ÚMOB Slezská Ostrava, p. náměstek ing. L. Valový a kolegové z provozu – Veolia Energie ČR, Martin Krejčí – HaskoningDHV CZ

Bylo projednáno:

1) Projektant shrnul důvody svolání jednání – nutnost dořešení konkrétních problémů na místě stavby ve vztahu k sítím Veolia Energie ČR.

2) Parkoviště za objektem občanské vybavenosti nelze rekonstruovat, pokud bude zachována výška stávajících dvou šachtic. U větší šachty dle sdělení zástupců provozovatele nic nebrání snížení jejího stropu. U menší šachty je nutno zachovat odvětrání a to nejlépe do anglického dvorku přilehlého k objektu občanské vybavenosti – dvorek je na pozemku SO, svěřeného MOB. P. Sikora je žádán o informování vlastníka nemovitosti, že tato úprava bude provedena. Veolia Energie ČR je ochotna se spolupodílet na realizaci – bude koordinováno projektantem, nové poklopy budou typu Hermelock.



Poklopy šachtic v živičném chodníku od Bazal k trolejbusové zastávce zůstanou zachovány. Chodník bude předlážděn do zámkové dlažby.

Projektant upozornil, že přes šachty u MŠ má být veden nový chodník. P. náměstek sdělil, že zásadní problém představuje strom, který je umístěn přímo na tepelném vedení a ohrožuje jednak funkci vedení, jednak přilehlou šachty. Pan Sikora je žádán o projednání možnosti kácení tohoto stromu z důvodu zajištění provozu tepelné sítě. Pokud bude muset být strom zachován, bude na strop šachty po odkrytí potěru nadbetonován chodník tl. 12 cm. Pokud bude strom skácen, dojde ke snížení poklopu a zřízení zámkové dlažby. V obou případech správce sítě zajistí nový poklop.

Jedná se o javor stříbrný obvod vícekmene 450 cm, celkem 7 kmenů, v koruně jmelí.



Zapsal: Martin Krejčí