



–208–...	ČÍSLO MÍSTNOSTI
20°C...	VNITŘNÍ VÝPOČTOVÁ
TEPLOTA	ÚČEL MÍSTNOSTI
POKOJ...	TEPELNÁ ZTRÁTA
310 W...	PŘÍVOD ÚT
	ZPATEČKA ÚT

TERMOSTATICKÁ HLAVICE
CELKOVÝ POTŘEBNÝ TEPELNÝ VÝKON: 2,1 kW
INSTALOVANÝ VÝKON OTOPNÝMI TĚLESY: 2,1 kW
TEPLOTNÍ SPAD TOPNÉ VODY PRO OTOPNÁ TĚLESA: 65/50 °C
(PLATÍ PRO NEJNÍŽŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTY)

DESKOVÉ TĚLESO VENTIL KOMPAKT
(SE SPODNÍM PŘIPOJENÍM VPRAVO/VLEVO)
PŘIPOJENÍ PŘES H–ARMATURY PRO DVOUTRUBKOVÝ ROZVOD

DRUH DESKOVÉHO TĚLESA
TYP A VELIKOST (VÝŠKA/DĚLKA)
VÝKON TĚLESA (PŘI 65/50°C A VNITŘNÍ VÝPOČTOVÉ TEPLOTĚ)
STUPEŇ NASTAVENÍ OSAZENÉHO VENTILU
(6–TI NEBO 8–MI STUPŇOVÝ VENTIL); N – ÚPLNĚ OTEVŘENO

TRUBKOVÉ TĚLESO
E–Z ARMATURA PRO JEDNOBODOVÉ
PŘIPOJENÍ NA DVOUTRUBKOVOU
SOUSTAVU
ALT. DESKOVÉ TĚLESO VENTIL KOMPAKT
11–600/1000 – 582 W

POZNÁMKA:

–ROZVODY BUDOU VEDENY NAD PODLAHOU ALTERNATIVNĚ V
PODLAHÁCH ČI VE STĚNÁCH (PŘÍP. PŘEDSTĚNÁCH)
–ÚSEKY ROZVODŮ VEDENÝCH V KONSTRUKCÍCH IZOLOVAT (SOUČÁST
KOMPENZAČNÍCH POMĚŘŮ)

10-000/1200 470 W			
ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	
Ing. MICHAEL STAVENČEK	Ing. Michal Havlíček ml.	Daniel Němeth	
INVESTOR: Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava–Slezská Ostrava		MAXXI – THERM s.r.o. projekce vytápění a vzduchotechniky Poděbradova 2738/16, 702 00 OSTRAVA 2 tel./fax: 596 913 265 tel.: 736 163 711 IČO: 277 77 685, DIČ: CZ27777685 e-mail: maxxitherm@seznam.cz	
AKCE: REGENERACE BYTOVÉHO FONDU MÍROVÁ			
OSADA ul. SIONKOVA a ul. 8. BŘEZNA			
8. BŘEZNA 278/16, 713 00 SLEZSKÁ OSTRAVA			
ČÁST: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			
OBSAH: VYTÁPĚNÍ			
NÁZEV: PŮDORYS 2.NP		STUPEŇ PD: DPS	
VÝKR.Č.: D.1.4–UT–002			