

STANOVISKO č. 1032/2020

pro územní a stavební řízení sloučené

Žadatel:

Ing. Tomáš Olša
Ing. Tomáš Olša
Tyršova 931
76861 Bystřice pod Hostýnem

Investor:

Město Bystřice pod Hostýnem
Radek Zapletal
Masarykovo nám. 137
76861 Bystřice pod Hostýnem

Název stavby - akce:

Vybudování parkoviště u pošty, Bystřice pod Hostýnem

Místo stavby: Bystřice pod Hostýnem 2859/30 (Bystřice pod Hostýnem)

Katastr: Bystřice pod Hostýnem

Předložená projektová dokumentace řeší stavbu parkoviště pro osobní vozidla u pošty v Bystřici pod Hostýnem. Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 2859/30 a parc.č.st. 660 v k.ú. Bystřice pod Hostýnem. Bude vybudováno 30 parkovacích míst podél silnice III/43729 v ul. Meziříčská. Sjezd je v místě stávajícího chodníku navržen s krytem ze zámkové dlažby v šířce 6,4 m.

Odvodnění zpevněné plochy parkoviště je v celé ploše řešeno zasakováním. Zpevněná plocha bude provedena ze zasakovacích roštů vyplněných dlažebními kostkami nebo zatravněním, které umožní vsakování dešťových vod.

V zájmovém území stavby se nachází vodovodní řad Lt DN 100 a betonová kanalizační stoka DN 600, které jsou ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o jejich vytyčení. Dále je nutno zohlednit umístění kanalizační přípojky k objektu č.p. 177. Přiložený situační zákres sítí je pouze orientační. Pro upřesnění polohy a způsobu uložení vodovodního a kanalizačního potrubí je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranná pásma vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu, u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. Při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních a kanalizačních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. Případné úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s., jejich zapravení provede zhotovitel investora pod dohledem odborného zaměstnance VaK Kroměříž, a.s. V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí vodovodního a kanalizačního potrubí dle ČSN 73 6005. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok dle výše uvedených podmínek.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

**Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.,**

Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

Kontakty:

mistr vodovodů - p. Šidla, tel. 573 502 843, mob. 725 720 094

mistr kanalizací - p. Náplava, tel. 573 502 826, mob. 720 977 094

vytyčení sítí - pí. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz

(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)

Vyřizuje: Ing. Soňa Horáková

Telefon: 573 517 227

Datum: 19. 8. 2020

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64

-2-

767 01 Kroměříž

IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Ing. Petr Vedra,

výrobně technický náměstek

