



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Územní odbor Kroměříž
Dopravní inspektorát

JID:PCR15ETRds755468



Č. j. KRPZ-81748-1/ČJ-2019-150806

Kroměříž 22. červenec 2019

Počet listů: 2

Ing. Tomáš Olša
Tyršova 931
768 61 Bystřice pod Hostýnem

„Rekonstrukce chodníků v ulici Hostýnská, Bystřice pod Hostýnem“ – stanovisko pro stavební řízení

Dne 16. července 2019 jsme obdrželi Vaši žádost za dne 9. července 2019 o vyjádření k projektové dokumentaci zpracované pro stavební řízení, týkající se rekonstrukce stávajícího chodníku podél silnice č. III/43730 na ulici Hostýnské v Bystřici pod Hostýnem, v úseku od domu č. p. 280 po železniční přejezd trati Kojetín-Valašské Meziříčí, po pravé straně ve směru jízdy na Hostýn, včetně úprav stávajících sjezdů k přilehlým nemovitostem.

Celková délka řešeného chodníku činí 193 m, základní šíře chodníku činí 2 m, zpevnění povrchu je navrženo zámkovou dlažbou tl. 60 mm šedé barvy, v místech křížení sjezdů k přilehlým nemovitostem zámkovou dlažbou tl. 80 mm rovněž šedé barvy, oddělní chodníku od zmíněné komunikace je navrženo travnatým pásem o šíři min. 2 m, úprava celkem 5 sjezdů k přilehlým nemovitostem je navržena v šíři 4 m.

V rámci bezbariérových úprav řešeného chodníku jsou navrženy hmatové prvky v rozsahu varovných pásů šíře 0,4 m a signálních pásů šíře 0,8 m z červené reliéfní dlažby v místech křížení sjezdů k nemovitostem a v místě železničního přejezdu, dále vodící linie v provedení chodníkové obruby zvýšené 6 cm nad povrch chodníku v úseku mimo přilehlou zástavbu dle podmínek vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Po posouzení předložené žádosti z hlediska námi chráněných zájmů ve vztahu k dopravním plochám dotčeným stavbou (silnice č. III/43730 a řešený chodník) Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán státní správy v územním a stavebním řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 písm. b) a § 16 odst. 2

Březinova 2819
767 28 Kroměříž

www.policie.cz

Tel.: +420 974 675 258
ID DS: w6thp3w
Email: km.di.podatelna@pcr.cz

písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. **souhlasí** s provedením úprav sjezdů k nemovitostem a s vydáním stavebního povolení k uvedené akci v rozsahu dle předložené dokumentace, zpracované Ing. Tomášem Olšou v červenci 2019 pod zakázkovým číslem 2019_23.

Zpracovatel:

por. Jan Brázdil
komisař

npor. Bc. Petr Vařecha v. r.
vedoucí DI

schváleno elektronicky