

## STANOVISKO č. 890/2019

pro stavební řízení

**Žadatel:**

Ing. Tomáš Olša  
Ing. Tomáš Olša  
Tyršova 931  
76861 Bystřice pod Hostýnem

**Investor:**

Město Bystřice pod Hostýnem  
Radek Zapletal  
Masarykovo nám. 137  
76861 Bystřice pod Hostýnem

**Název stavby - akce:**

**Rekonstrukce chodníků v ulici Hostýnská, Bystřice pod Hostýnem**

**Místo stavby:** Bystřice pod Hostýnem 2879/41 (Bystřice pod Hostýnem)

**Katastr:** Bystřice pod Hostýnem

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího chodníku v Bystřici pod Hostýnem, ul. Hostýnská podél komunikace III/43730. Nová zpevněná pochozí plocha chodníku s krytem z betonové zámkové dlažby bude ve stávající šířce 2,0 m. Od vozovky pozemní komunikace III/43730 bude chodník oddělen zeleným pásem v minimální šířce 2,0 m. Stavba je umístěna na pozemcích parc. č. 2879/41, 3024/1, 2918/2, 3024/2, 2906/1 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem.

V zájmovém území stavby se nachází vodovodní řad Lt DN 80, který je ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o jeho vytyčení včetně vytyčení vodovodních a kanalizačních přípojek k jednotlivým objektům nacházejících se v řešeném území. V případě, že nebude možné trasu sítě bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK. Před zahájením zemních prací je nutno přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s., který spolu se stavebníkem provede kontrolu včetně zápisu do stavebního deníku o existenci vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení v místech prováděných prací.

Odvodnění zpevněných ploch chodníku bude řešeno podélnými a příčnými sklony přes zapuštěnou chodníkovou obrubu vsakováním do okolního terénu.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního řadu na každou stranu; u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů nad průměr 500 mm, 2,5 m. Při realizaci stavby požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005. Při stavbě zpevněných ploch chodníků a při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních armatur do výšky nově upraveného terénu. V blízkosti vodovodního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí vodovodního potrubí dle ČSN 73 6005. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s. Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodních řadů dle výše uvedených podmínek.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.



**Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.,** Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž  
IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

---

**Kontakty:**

vytyčení sítí - pí. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz  
(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)  
mistr vodovodů - p. Šidla, tel. 573 502 843, mob. 725 720 094

**Vyřizuje:** Ing. Soňa Horáková  
**Telefon:** 573 517 227  
**Datum:** 12. 8. 2019

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.  
Kojetínská 3666/64 -2-  
767 01 Kroměříž  
IČ 49451871, DIČ CZ49451871

  
Ing. Petr Vedra,  
výrobně technický náměstek

