

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Starosta

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MUUB/18365/2021/OKT

Spisová zn.:

Listů: 0

Příloh/listů příloh: 0/0

Vyřizuje: Ing. Petra Hečová

Telefon: 572 805 136

E-mail: petra.hecova@ub.cz

Profil zadavatele

Elektronický nástroj

Datum: 28.04.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu „ZŠ Na Výsluní – rekonstrukce a zateplení ploché střechy pavilonu A2“ upravuje zadavatel město Uherský Brod zadávací dokumentaci na základě dotazu dodavatele:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr zateplení střešního pláště jsem nenašel položky přesun sutí, případně shozy na suť apod.?

Odpověď č. 1:

doplněny pol. č. 48 a 52:

48	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	120,63489
----	--------------	---	---	-----------

52	9790CP001	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	120,63489
----	-----------	--	---	-----------

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Dotaz č. 2:

V projektové dokumentaci je navrženo nové zateplení mezistřešního prostoru dvouplášťové střechy z EPS 100S tl. 200 mm, ale dle našich zkušeností se jako zateplení mezistřešního prostoru většinou používá měkká minerální vata?

Odpověď č. 2:

Navržený typ tepelné izolace z EPS 100S celkové tl. 200 mm jak je uveden v PD je správně, zejména kvůli danému typu střešní konstrukce, tedy dvouplášťové, kdy vzhledem k celkovému objemu budovy jsme nuceni dodržet, resp. nijak nenavyšovat výškovou úroveň atiky a s tím jsou spojené i vlhkostní podmínky a dané mezeře mezi horním a spodním pláštěm.

Příloha č. 1 – nový Soupis prací

Ing. Ferdinand Kubáník
starosta

(podepsáno elektronicky)