

## MĚSTO UHERSKÝ BROD

### Starosta

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MUUB/18820/2021/OKT

Spisová zn.:

Listů: 0

Příloh/listů příloh: 0/0

Vyřizuje: Ing. Dagmar Braunerová

Telefon: 572 805 235

E-mail: dagmar.braunerova@ub.cz

Profil zadavatele

Elektronický nástroj

Datum: 30.04.2021

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu „**ZŠ Na Výsluní – rekonstrukce a zateplení ploché střechy pavilonu A2**“ upravuje zadavatel město Uherský Brod zadávací dokumentaci na základě vlastního podnětu takto:

Stávající horní střešní plášť z důvodu eliminace zatečení do budovy zůstane zachována, nová podkladní konstrukce pro hydroizolaci z mPVC bude provedena z hranolů 60/60 mm kotvených do plnostěnných vazníků, mezi hranoly bude vložen polystyren, záklop z dřevěných desek, klempířské výrobky u atiky budou mít větší rozvinutou šířku, podrobněji je popsáno v revizi technické zprávy, výkresová část projektové dokumentace (PD) nebyla opravena, opravená PD bude předána zhotoviteli při předání staveniště.

Z důvodu výše uvedených změn zadavatel posunuje termín odevzdání nabídek **do 12.05.2021 10:00 hodin**.

Ing. Ferdinand Kubáník  
starosta

*(podepsáno elektronicky)*