



onín

SPIS. ZNAČKA: MUHO 5834/2021 OPM  
Č. J. MUHOCJ 35280/2021 OPM  
VYŘIZUJE: MgA. Petr Drábek  
TEL: +420 518 316 338  
E-MAIL.: drabek.petr@muhodonin.cz  
DATUM: 25. 05. 2021

## DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodatečná informace č. 1, vysvětlení zadávací dokumentace

Veřejná zakázka:

### HODONÍN – PŘEMOSTĚNÍ SILNICE I/55 – LÁVKA PRO CYKLISTY A CHODCE

Vyhlášovatelem a realizátorem zadávacího řízení je:

Název: **Město Hodonín**  
Zastoupené: Liborem Střechou, starostou města

Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35  
IČO: 00284891  
DIČ: CZ699001303

Kontaktní osoba k předmětu veřejné zakázky:

Ing. Lenka Šrámková / telefon: +420 518 316 404, e-mail: [sramkova.lenka@muhodonin.cz](mailto:sramkova.lenka@muhodonin.cz)

Administrace a technické zabezpečení veřejné zakázky:

MgA. Petr Drábek / telefon: +420 518 316 338, e-mail: [drabek.petr@muhodonin.cz](mailto:drabek.petr@muhodonin.cz)

#### INFORMACE O DRUHU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název soutěže: **Hodonín – přemostění silnice I/55 – lávka pro cyklisty a chodce**

Evidenční číslo veřejné zakázky ve VVZ: **Bez ev. č.**

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ): **Veřejná zakázka na stavební práce**

Režim veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ): **Podlimitní veřejná zakázka**

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ): **Zjednodušené podlimitní řízení**

#### **Použité zkratky:**

ZZVZ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Vážení dodavatelé,  
v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 ZZVZ, Vám podáváme dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám Zadávací dokumentace (viz níže).

**Dotaz dodavatele ze dne 20. 05. 2021:**

*Žádáme o dopřesnění silničního ocelového zábradlí z objektu SO 201.1 pol. 56-58. V technické zprávě je uvedeno pouze, že se jedná o vícemadlové zábradlí v.1300mm žárově zinkované. Prosím o přesnou specifikaci.*

**Dodatečná informace č. 1 k dotazu ze dne 20. 05. 2021:**

Jedná se o ocelové silniční vícemadlové zábradlí, výšky 1,30 m. Zábradlí bude provedeno z ocelových trubek prům. 60,3x2,9 mm, zábradlí má celkem 5 madel (schematicky vykresleno ve výkresu D.1\_202 Podélný řez rámovým propustkem). Zábradlí je kotveno po 2 m, na předmostích do betonových patek, na křídlech přes patní desku pomocí ocel. kotev – šrouby M12, dl. 125 mm vč. podložky a matice. Protikorozní ochrana – systém PKO, typ III E – žárově zinkované povrchy ponorem, podrobněji viz D.1\_201 01 Technická zpráva.

Při zpracování nabídky je účastník povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací.

**Dodatečná informace zadávací dokumentace č. 1** byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele a na www stránkách města Hodonín ([www.hodonin.eu](http://www.hodonin.eu)).

Adresy domén:

<https://profily.proebiz.com/profile/00284891>

<http://hodonin.eu/verejne-zakazky/ms-84130/p1=87044>

V Hodoníně dne 25. 05. 2021

MgA. Petr Drábek  
Administrátor veřejných zakázek  
Odbor právní a majetku