



Legenda čar:

Stávající topný kanál

Kanalizace

Kóty

Objekty školy

Stávající síť

Hranice parcely

Legenda nových sítí

Studená voda - PP-RCT, předizolované potrubí PUR

Úprava teple vody - PP-RCT, předizolované potrubí PUR

Teplá voda - PP-RCT, předizolované potrubí PUR

Teplá voda, přívad - vod. předizolované potrubí PUR

Teplá voda, vrat - vod. předizolované potrubí PUR

Legenda stávajících sítí:

Natzační vedení NN

Podzemní vedení NN

Podzemní vedení CETN

Splachková kanalizace

Plynovod

Vodovod

Jednotná kanalizace

Dešťová kanalizace

Poznámky:

Všechny stávající sítě nacházející se v řešeném území bude nutno před započatím výstavby zaměřit - jejich poloha je pouze informativní.

Při navrhování výhledové úpravy sítí se předpokládá úprava dle ČSN 73 6005.

Při provádění nových sítí je nutno dodržovat ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení" a vytyčení jednotlivých správců sítí.

Kompletní rozsah označení křížení sítí bude zván až po schválení výkresu, pro tuto fázi dokumentace není k dispozici žádné zaměření sítí.

zodpovědný projektant

Ing. Zdeněk Malíška

hlavní projektant

Ing. Miloš Červený

vypracoval

Ing. Miloš Červený

investor

Město Hodonín, IČO: 002 85 891  
Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

místo stavby

U Červených domků 40, 695 03 Hodonín  
Parcelní číslo 2059/19

VS-ingline, s.r.o.

Družstevní 369, Želečice  
vsingline@vsebud.cz  
www.vsingline.cz

0,000 = x,xxx m n.m. B.p.v.

paré

autorizace

název

ZŠ U Červených domků  
Rekonstrukce výměňkové stanice a teplovodů

část dokumentace/profese

C - Situace stavby

objekt SO/ID/PS

S001, S002

název výkresu

Koordinatační situace

stupeň

DPS

revize

00

mříčka

1:200

formát

8x A4

datum

03/2021

číslo výkresu

C.03