PŮDORYS 1NP

MĚŘÍTKO 1:50

VÝPIS PRVKŮ VZDUCHOSPALINOVÉHO SYSTÉMU ALMEVA

POZICE	POPIS	OZNAČENÍ	KS
	KASKÁDA A KOUŘOVOD		
1	STARR TRUBKA S HRDLEM 0,25 m, ČERNÁ, DN 80	PBRM08	2
2	CAS KONCOVÝ KUS KASKÁDY SE ZPĚTNOU KLAPKOU, ČERNÁ, DN 125/80	PBEK02	1
3	CAS TRUBKOVÝ DÍL S 87° ODBOČKOU A ZPĚTNOU KLAPKOU, 1,0 m, ČERNÁ, DN 125/80	PBTK82	1
4	STARR TRUBKA S HRDLEM 1,0 m, ČERNÁ, DN 125	PBRM12	1
5	STARR TRUBKA S HRDLEM 0,5 m, ČERNÁ, DN 125	PBRM52	1
	KOMÍN		
6	STARR ODTOK S HRDLEM, ČERNÁ, DN 125	PBMA02	1
7	ZUB SIFON LONG JOHN, PRO PŘETLAK, VÝVOD 40 mm	ZULJ40	1
8	ZUB HADICE PRO ODVOD KONDENZÁTU, 1,0 m	ZUWK01	3
9	STARR REVIZNÍ T–KUS, ČERNÁ, DN 125	PBRTD2	1
10	STARR SPOJOVACÍ T–KUS, ČERNÁ, DN 125	PBTE92	1
11	PŘECHODKA PEVNÁ/FLEX IFG/125	IGAE1V	2
12	FLEXIBILNÍ TRUBKA 1,0 m, IFG/125	IGRF1V	12
13	PŘECHODKA FLEX/PEVNÁ S TĚSNĚNÍM IFG/125	IGAD1V	1
14	KONTROLNÍ T–KUS IFG/125	IGRT1V	1
15	POJISTNÁ OBJÍMKA IFG/125	IGKL1V	2
16	KOTVÍCÍ SPONA IFG/125	IGSI1V	2
17	KRYCÍ DESKA SE ZÁVĚSNOU MATICÍ IFG/125	IGSA1V	1
	SÁNÍ VZDUCHU		
18	STARR KOLENO 87°, ČERNÁ, DN 80	PBSB98	2
19	STARR TRUBKA S HRDLEM, 0,25 m, ČERNÁ, DN 80	PBRM08	2
20	STAR REVIZNÍ T–KUS S MĚŘÍCÍM OTVOREM, REDUKOVANÝ, ČERNÁ, DN 80/110	PBKT08	1
21	CAS TRUBKOVÝ DÍL S 87° ODBOČKOU, 1,0 m, ČERNÁ, DN 110/80	PBTE81	1
22	STARR TRUBKA S HRDLEM, 0,25 m, ČERNÁ, DN 110	PBRM01	1
23	STARR KOLENO 45°, ČERNÁ, DN 110	PBSB41	4
24	STARR TRUBKA S HRDLEM, 2,0 m, ČERNÁ, DN 110	PBRM21	1
25	STARR TRUBKA S HRDLEM, 1,0 m, ČERNÁ, DN 110	PBRM11	3
26	STARR REVIZNÍ T–KUS, ČERNÁ, DN 110	PBRTD1	1
	OSTATNÍ PRVKY		
27	REVIZNÍ DVÍŘKA 155x305 mm, NEREZ	TTAD04	2
28	OBJÍMKA DN 110	ZOBJ01	6
29	OBJÍMKA DN 125	ZOBJ02	7
	KOMBI ŠROUB, DÉLKA 140 mm, M8	ZKMS48	13
	ZÁVITOVÁ TYČ, DÉLKA 1,0 m, M8	ZTVG08	12
	SPOJOVACÍ MATICE, DÉLKA 30 mm, M8		6
30	KOVOVÁ STĚNOVÁ MŘÍŽKA MSU 25–1.0–1 300x200 mm, POZEDNÍ RÁM (ELEKTRODESIGN)		1
31	SADA PRO DĚLENÉ ODKOUŘENÍ (BAXI)	KHG714089010	2
32	OCELOVÝ ÚHELNÍK 40x40x3, DÉLKA 340 mm		2

LEGENDA

PK1,2 PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL BAXI LUNA DUO–TEC MP+ 1.50
VÝKON 45 kW, ZEMNÍ PLYN, 2,0 kPa, 4,9 m3/h
UZAVŘENÝ SPOTŘEBIČ TYPU C
SOUČÁST PROJEKTU VYTÁPĚNÍ

		SADA	
PROJEKTANT	JOSEF NAVRKAL, SUCHOHRDELSKÁ 2202/8, 669 02 ZNOJMO, IČ 456 64 021		
KAT. ÚZEMÍ	ZNOJMO–MĚSTO	MÍSTO STAVBY	MASARYKOVO NÁM. 449/22, ZNOJMO
INVESTOR	ZNOJEMSKÁ BESEDA, MASARYKOVO NÁM. 449/22, 66902 ZNOJMO		
ÚČEL	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
STAVBA	ZNOJEMSKÁ BESEDA REKONSTRUKCE KOTELNY	FORMÁT	9x A4
		ZAK. ČÍSLO	08/2020
OBJEKT	SO–01 BUDOVA ZNOJEMSKÉ BESEDY	DATUM	09/2020
PROFESE	VZDUCHOTECHNIKA	MĚŘÍTKO	1:50
OBSAH	PŮDORYS 1NP	ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.302