

Zdeněk Vladyka
Na honech I 5540
760 05 Zlín

Vyjádření k existenci telekomunikačních sítí společnosti AVONET, s.r.o.

Vyřizuje: Václav Bureš

Telefon: 601 393 430

email: vyjdreni@avonet.cz

Název stavby: **Regenerace sídliště Pod Vinohrady – 6. etapa**
Investor: Město Uherský Brod
Místo stavby: Uherský Brod

Text vyjádření:

V hranicích řešeného území **SE NACHÁZÍ** telekomunikační vedení společnosti AVONET, s.r.o. – podzemní telekomunikační kabelové vedení.

Při realizaci díla nutno dodržet následující podmínky:

Dle ust. § 102, odst. 3 Zákona č. 127/2005 Sb. souhlasíme s provedením prací spojených s provedením předmětné stavby v ochranném pásmu za následujících podmínek:

- Nejméně 10 prac. dní před zahájením prací tuto skutečnost písemně oznámit společnosti AVONET, s.r.o. kont. osoba **Václav Bureš tel. 601 393 430** a požádat o vytyčení polohy sítí (optické kabely).
- Bude respektováno ustanovení §102 Zákona č. 127/2005 o zákazu provádění zemních prací, zřizování staveb či umísťování konstrukcí a vysazování trvalých porostů v ochranném pásmu komunikačního vedení bez souhlasu vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu.
- Stavba bude provedena dle nám předložené dokumentace.
- Zahájení stavby stavebník předem prokazatelně oznámí naší společnosti.
- Případné výkopové práce v ochranném pásmu (1,0m po stranách krajního vedení) budou prováděny zásadně ručně.
- Při zásahu do terénu zajistit dodržení krytí sítí podle ČSN 755401, ČSN 736005, případně ČSN 752130.

- Při provádění prací postupovat v zájmu předcházení vzniku škod na zařízení optických kabelů a v blízkosti sítí dbát maximální opatrnosti a nepoužívat nevhodných nářadí či strojů.
- Při odkrytí či poškození sítí přerušit další práce, zabezpečit síť před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit společnosti AVONET, s.r.o.
kont. osoba **Václav Bureš tel. 601 393 430** v případě nedostupnosti kont. osoby tuto skutečnost oznámit na tel. **577 211 214**.
- Při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítí podle ČSN 736005.
- Způsob křížení telekomunikačního kabelového rozvodu stavebník v dalším stupni přípravy stavby (v průběhu realizace po odkrytí a před vlastním provedením) projedná a nechá si odsouhlasit zástupcem naší společnosti (viz. výše).
- Odkryté vedení TKR stavebník na vlastní náklady řádně zabezpečí proti poškození, a to i třetí osobou.
- Při případném poškození TKR bude o tom stavebník neprodleně informovat naši společnost, tím není dotčena jeho odpovědnost za škody.
- **Před záhozem musí být k prohlídce stavu TKR stavebníkem pozván zástupce naší společnosti (viz. výše), který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.**
kont. osoba společnosti AVONET, s.r.o. **Václav Bureš tel. 601 393 430**.
- Pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní zeminu pod vedením TKR a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytové desky, další zához proveden tříděnou zeminou), cca 30cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná folie oranžové barvy.
- Stavebník nebude provádět práce bez splnění výše uvedených požadavků, které podmiňují platnost tohoto souhlasu
- Provádění prací při nesplnění výše uvedených podmínek by bylo porušením Zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb.

Vyjádření má platnost 24 měsíců od data vydání.

Datum: 21. 4. 2019, Zlín

 **AVONET**
AVONET, s.r.o.
Krátká 219, 763 26 Luhačovice
7. DIČ: CZ25322478



Václav Bureš

AVONET, s.r.o.