



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Územní odbor Uherské Hradiště
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPZ-26312-1/ČJ-2019-151106

Uherské Hradiště 6. března 2019
Počet stran: 2Zdeněk Vladyka
Na Honech I, 5540
760 05 Zlín**Regenerace sídliště Pod Vinohrady v Uherském Brodě – 6. etapa - vyjádření**

Dopravní inspektorát Policie ČR Uherské Hradiště obdržel dne 25. 2. 2019 Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Regenerace sídliště Pod Vinohrady – 6. etapa“ v Uherském Brodě.

Jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích Vám v souladu s ustanovením § 10, § 16 a § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydáváme k výše uvedené stavbě následující závazné stanovisko.

K předložené projektové dokumentaci sdělujeme, že k 6. etapě regenerace sídliště Pod Vinohrady v Uherském Brodě nemáme námitek a souhlasíme s vydáním sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení za předpokladu respektování následujících podmínek.

- Kontejnery v ulici Větrná budou umístěny tak, aby při výjezdu vozidel z přilehlých parkovacích stání byl zajištěn potřebný rozhled (prostor rozhledového trojúhelníku) dle ČSN 73 6110 a ČSN 73 6102.
- Šířku vozovky v ulici U Plynárny doporučujeme konstantní v celém rekonstruovaném úseku.
- Snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojezdným pásem nebo s příčným sklonem menším než 1:2,5 (40%) bude opatřen varovným pásem.
- Výška nivelety chodníku bude v místech sjezdů stejná s výškou navazujícího chodníku - výška chodníku bude konstantní v celém řešeném úseku. Podloží chodníku bude v místě sjezdu zpevněno tak, aby nedocházelo k jeho poškození (na šířku sjezdu).
- Přechody pro chodce budou vybavena doplňkovým osvětlením (např. svítidlem ZEBRA) s průměrnou hodnotou jasu doporučenou v ČSN 36 0400, ČSN 36 0410 a ČSN 36 0411. Světelný zdroj na přechodu pro chodce bude mít odlišnou chromatičnost světla, než má okolní veřejného osvětlení. Musí být splněny podmínky TP 15.1 MD.
- Bezbariérové úpravy (včetně varovného a signálního pásu) budou pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace provedeny v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných

Velehradská třída 1217
686 01 Uherské Hradiště

www.policie.cz

Tel.: 974 678 111
Fax: 974 678 928
Email: uh.di.podatelna@pcr.cz
ID DS: w6thp3w

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

- Přirozená vodící linie podél chodníku bude v místech, kde není tvořena přirozenou součástí prostředí, zajištěna zvednutou obrubou min. výšky 60 mm.

Současně v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydáváme následující písemné stanovisko.

K předloženému návrhu dopravního značení nemáme námitek a souhlasíme s jeho instalací a nástřikem pouze za předpokladu respektování následujících podmínek.

- K doplnění dopravní značky B 20a „30“ uvádíme, že již od 1.10.1997 byla příslušnou vyhláškou MV změněna nejvyšší dovolená rychlost v obci a to z 60 km/h na 50 km/h. Z pohledu zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je tato rychlost rychlostí bezpečnou. Bezdůvodné snižování nejvyšší dovolené rychlosti je nežádoucí a zhoršuje plynulost provozu na pozemních komunikacích. Ulice U Plynárny je jednosměrná pozemní komunikace. Navíc řidič musí jet takovou (nejvyšší) rychlostí na jakou má rozhled a současně je schopen zastavit vozidlo. Každý účastník provozu na pozemních komunikacích je povinen respektovat i obecnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanovenou výše uvedeným zákonem. Z tohoto důvodu nesouhlasíme s navrhovaným snížením nejvyšší dovolené rychlosti.
- S ohledem na povrch vozovky podélných a kolmých parkovacích stání zdůrazňujeme, že příslušné vodorovné dopravní značení bude odpovídat vzorovým listům VL 6.2.
- Ze stávajících zónových dopravních značek v lokalitě „Úlehly“ je zřejmé, že text uvedený pod symbolem dopravní značky A 12a je nevhodně umístěn. Doporučujeme text přemístit nad symbol dopravní značky A 12a.
- Dopravní značení v základní velikosti v retroreflexní úpravě bude umístěno a provedeno dle platných norem a předpisů (vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899 - 1 Stálé svislé dopravní značení, ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení, technických podmínek TP 65, TP 133 ...).

por. Ing. Milan Bania
komisař

npor. Mgr. Robert Rampáček
vedoucí oddělení
v z. npor. Mgr. Zdeněk Kašpařík
podepsáno elektronicky