

PP projekt Hodonín s.r.o.  
Dominika Homolová  
Dobrovolského 3971/5a  
695 01 Hodonín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

HODONÍN

2/HO/2020/20202041

Blanka Holešínská, ☎ 518 305 932  
holesinska@vak-hod.cz

18.09.2020

**Hodonín - ul. Velkomoravská stezka pro pěší a cyklisty, p.č. 2837/39**

Investor: Město Hodonín, Hodonín, Projektant: Dominika Homolová Hodonín

Předmětem projektové dokumentace je komunikace pro smíšený provoz pěších a cyklistů. Tato PD řeší úsek od areálu TESPRY Hodonín po cyklostezku vedoucí dále do Lužic. Tento úsek je dlouhý 274,20 m. Je navržena v šířce 3,00 – 3,25 m.

Bude vybourána část stávající cyklostezky směrem do Lužic v místě jejího napojení na silnici III/05531 a to v celé konstrukční skladbě včetně stávajících obrubníků.

**SO.101 Stezka pro pěší a cyklisty**

Kryt stezky a sjezdů bude proveden z betonové obdélníkové dlažby v červené barvě. V místě stezky, která vede podél silnice III/05531, se ve stávajícím stavu nachází svah padající směrem k zahrádkářské kolonii. Z tohoto důvodu bude nutné stezku, v úsecích dlouhých 46,80 m a 17,60 m, opatřit opěrnou stěnou z betonových tvárnic šedé barvy. Prodloužení propustku bude provedeno z betonu. Zábradlí bude provedeno z ocelových trubek s výplní.

**Konstrukce stezky pro pěší a cyklisty – „A“:**

Dlažba betonová vibrolisovaná, obdélníková,	
rozměr 100/200/60mm, barva červená (ČSN 736131-1)	60 mm
Lože z drceného kameniva frakce 4/8 (ČSN 736131-1)	50 mm
Podkladní vrstva ze štěrku frakce 0/32 (ČSN 736126)	200 mm
Urovnaná a zhuštěná zemní pláň Edef,2=30MPa	- mm
Celkem	310 mm

**Konstrukce sjezdů – „B“:**

Dlažba betonová vibrolisovaná, obdélníková,	
rozměr 100/200/80mm, barva červená (ČSN 736131-1)	80 mm
Lože z drceného kameniva frakce 4/8 (ČSN 736131-1)	50 mm
Podkladní vrstva ze štěrku frakce 0/32 (ČSN 736126)	150 mm
Podkladní vrstva ze štěrku frakce 32/63 (ČSN 736126)	200 mm
Urovnaná a zhuštěná zemní pláň Edef,2=45MPa	- mm
Celkem	480 mm

**SO.401 Přeložka sdělovacího kabelu**

NEŘEŠÍ tato PD. Tento objekt byl povolen územním rozhodnutím a nevyžaduje další navazující řízení. Ve výkresech jsou trasy výše zmíněných kabelů zobrazeny pouze informativně.

**SO.402 Veřejné osvětlení**

NEŘEŠÍ tato PD. Tento objekt byl povolen územním rozhodnutím a nevyžaduje další navazující řízení. Ve výkresech jsou trasy výše zmíněných kabelů zobrazeny pouze informativně.

#### Odvodnění pozemní komunikace

Stezka pro pěší a cyklisty má navržen jednostranný příčný sklon 2,0% směrem od vozovky. Dešťové vody budou vsakovány do zatravněného pruhu mezi stezkou a zahrádkářskou kolonií. V místě, kde je stezka lemována opěrnou stěnou, je podél opěrné stěny navržen odvodňovací žlab v délce 91,50 m. Odvodňovací žlab končí za upraveným propustkem, zde bude v pravém úhlu zalomen a vyústěn do stávajícího vodního toku Studená chodba. Žlaby budou opatřeny pozinkovaným mřížkovým roštem. Do žlabu budou stékat srážkové vody z navržené stezky a také část srážkových vod ze stávající silnice. Srážkové vody z přilehlého pruhu silnice stékají do zatravněného pásu mezi stezkou a vozovkou.

#### Stanovisko k: Povolení stavby - Žádost o stavební povolení (SP=stavební povolení)

Proti výše uvedené akci nemáme námitek. Při provádění stavebních a výkopových prací požadujeme respektovat následující připomínky a požadavky:

1. V zájmovém prostoru a v jeho blízkosti je uložen stávající vodovodní přivaděč „P4“, LT 400 a řad „B13“, LT 100. Tyto sítě nesmí být vlivem prováděných prací poškozeny, ani ovlivněny. V případě poškození je nutno vodovod uvést do původního stavu na náklady investora výše uvedené stavby.
2. Před zahájením výkopových prací průkazně přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací **provoz Hodonín - Ing. Vít Kozlík, ☎ 518 353 173**, k vytyčení stávajícího vodovodního přivaděče a vodovodu v rámci předání staveniště. O tomto sepsat zápis. Vytyčení sítí požizuje stavebník na své náklady - dle platného ceníku prací a služeb VaK Hodonín, a.s. Zemní práce prováděné v ochranném pásmu vodovodu a vodovodního přivaděče je nutno provádět ručně. Ochranná pásma jsou stanovena zák. č. 274/2001Sb., v pl. znění.
3. Nutno respektovat i ČSN 736005 a ostatní platné ČSN a ustanovení.
4. K závěrečné prohlídce stavby přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací provoz Hodonín - Ing. Kozlík tel. 518353 173.
5. Za správnost PD odpovídá dle zákona č.183/2006 Sb.,(stavebního zákona), §158 §159, zpracovatel projektové dokumentace.
6. **Platnost tohoto stanoviska je omezena na 1 rok od data vystavení.** Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.

Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., se sídlem Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČO: 49454544, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1168 ke dni 01.01.1994, jako správce osobních údajů informuje subjekt údajů dle GDPR, že veškeré jeho osobní údaje o něm, případně jeho zástupci, budou zpracovávány pouze za účelem vyhotovení tohoto stanoviska.

#### Vodovody a kanalizace

**Hodonín, a.s.**

Purkyňova 2933/2

695 11 Hodonín



Blanka Holešinská

referent VHR