

Legenda Místností		
Č. Míst.	Funkce	Plocha m2
101	Školní dílny	80,16
102	Dílny ruční práce	96,34
103	Atrium - levo	89,77
104	Atrium - pravo	89,77
105	Kolárna	26,35

LEGENDA


- zásuška 230V/16A
- zásuška 230V/16A MODUL 45
- zásuška 230V/16A MODUL 45 SPD T3
- zásuška 2x230V/16A
- zásuška 230V/16A IP44
- zásuška 400V/16A/5P
- volné vyvedení kabelu 230V H05W-F 4x1,5
- volné vyvedení kabelu 230V do 10A
- ochranné pospojování / hlavní pospojování
- rozvaděč silnaprouď
- rozvaděč technologický
- rámeček x-násobný horizontální
- krabice odbočné zapuštěná IP44
- žaluziový ovladač s blokováním
- okruhy 230V do 10A
- okruhy 230V nad 10A
- okruhy 400V
- parapetní kanál 110x70
- označený zařízení zásob. jističe / obvodu
- označení napájecího rozvaděče


POZNÁMKY:

- Zásuvky a vývody určené pro jednotlivé spotřebiče označit, aby nedošlo k jejich záměně a poruše při instalaci spotřebičů.
- Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.2, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.
- Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami. Zásuvkové okruhy (do „32A“ včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.
- Rozvaděče ve třídách vybavit zámkem.
- Do hlavního rozpočtu doplnit svodič bleskových proudů a přepětí T1+T2.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvaděč soustav:
– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.2, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.
Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami. Zásuvkové okruhy (do „32A“ včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.



AKCE		PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ OKRUŽNÍ 38, BRUNTÁL				 ELEKTROBLATÁŘ OD MARNÉ PO REALIZACI						
VYPRACOVAL		RADIM BLÁTKA		KONTROLOVAL		RADIM BLÁTKA						
MÍSTO		k.ú. Bruntál – Město, parc.č. 4845, 4851, 4853										
INVESTOR		Město Bruntál, IČ:00295892, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál										
ČÁST		D.1.4	DATA	11/2018	ZAKÁZKA	2018/43	STUPEŇ	DPS	FORMÁT	6x44	MĚŘÍTKO	1:100
ČÁST		SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA										
PŘÍLOHA		Zásuvky a technologie - 1.NP										