

Legenda Místností								
Č. Míst.	Funkce	Plocha m2	Ref. číslo [H]	E _m [lx]	U ₀ [H]	UGR _L [H]	R _a [H]	Poznámka
101	Školní dílny	80,16	5.36.11	500	0,6	19	80	
102	Dílny ruční práce	96,34	5.36.11	500	0,6	19	80	
103	Atrium - levo	89,77	5.36.16	200	0,4	22	80	
104	Atrium - prave	89,77	5.36.16	200	0,4	22	80	
105	Kolárna	26,35	5.4.1	100	0,4	25	60	

LEGENDA SVÍTIDEL

- 1

4x5 840 Přisazené interierové LED svítidlo, UGR<19 (3847 lm; 33.0 W; 1xLED)
- 2

Asymetrické LED svítidlo (3634 lm; 36.0 W; 1xLED)
- 3

l=150 7x1 840 Průmyslové LED svítidlo, saténový difúzor (6591 lm; 59.0 W; 160xLED)
- 4

l=150 6x4 840, Interiérové LED svítidlo, optický systém pro nízké oslnění (5439 lm; 37.0 W; 1xLED)
- nouzové svítidlo, zdroj 60. minut
- nouzové svítidlo nástěnné LED, bat. zdroj 60. minut

LEGENDA

- spínač jednopólový – ř.1
- spínač sériový – ř.5
- přepínač střídavý – ř.6
- přepínač dvojitý střídavý – ř.6+6
- tlačítko – ř.1/0 so
- zásuvka 230V/16A
- zásuvka 230V/16A MODUL 45
- zásuvka 230V/16A MODUL 45 SPD T3
- zásuvka 2x230V/16A
- zásuvka 230V/16A IP44
- zásuvka 400V/16A/5P
- rámeček x-nósový horizontální
- rozvaděč silnoproudý

POZNAMKY:


- Zásuvky a vývody určené pro jednotlivé spotřebiče označit, aby nedošlo k jejich záměně a připojení jiných spotřebičů.
- Rozmístění koncových prvků instalace (zásuvek, vypínačů atd.) koordinovat na stavbě dle dohody s investorem a umístění zařizovacích předmětů.




ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:
– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.2, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.

Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje. Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami. Zásuvkové okruhy (do 32A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.



AKCE		PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ OKRUŽNÍ 38, BRUNTÁL				 ELEKTRO BLATÁK OD NÁVRHU PO REALIZACI																	
VYPRACOVAL		RADIM BLATÁK				KONTROLOVAL		RADIM BLATÁK															
MÍSTO		k.ú. Bruntál – Město, parc.č. 4845, 4851, 4853										PARE											
INVESTOR		Město Bruntál, IČ:00295892, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál																					
ČÁST		D.1.4		DATUM		03/2018		ZAKÁZKA		2018/43		STUPEŇ		DSPP		FORMAT		4xA4		MĚŘÍTKO		1:100	
ČÁST		SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA										ČÍSLO VÝKRESU		D.1.4-4									
PŘÍLOHA		Silnoproudé elektroinstalace - 1.NP																					