



Poznámka:

- původní přijímač HDO pro blokování spotřebičů bude demontován a nahrazen přijímačem ve 4Q elektroměru
- je třeba doplnit ovládací relé OR, dle požadavku ČEZ Distribuce
- nově bude instalován přijímač HDO pro ovládání výkonu FVE v krocích 0/100% - zakresleno v poloze bez regulace výkonu FVE
- maximální zatížení kontaktů přijímače HDO je 200mA
- jistič FA100 - max. 6B/1
- barevné označení vodičů:
 - L1,2,3 - černá, hnědá, šedá
 - PEN - zeleno-žlutý
 - N - světle modrý

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 <div>PPS KANIA PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div> <div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz</div>
	Ing. David Tesař	Ing. Antonín Navrátil	Ing. Leoš Martiš	
				
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : 667366 Koblav, p.č. 610/8, 610/9			
	MÍSTO STAVBY : Ostrava, 554821			ARCHÍV
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava			STUPEŇ DPS	
NÁZEV AKCE : Vypracování projektových dokumentací vč. inženýrských činností k vybudování Sportovní haly Slezská Ostrava			DATUM PROSINEC 2019	PARÉ
			Č. ZAKÁZKY PPS- 52/17	
			MĚŘITKO	
OBJEKT : SO02 - Sportovní hala			ARCHÍVNÍ ČÍSLO : PPS- 52/17-D.2.1.b	
ČÁST : D.2.1 - FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM				
OBSAH : Rozváděč RE - úprava			Č.V. 11	