

Situace



Fotomapa



POZNÁMKA:

Celkově instalováno: 20,4kWp

68 ks FV panelů á 300Wp

Invertor - Fronius Symo 20.0-3-M - 1ks

Zapojení FV panelů do invertoru: 4x 17 ks

FV panely - orientace 203,78°, sklon 20°

U_{mpp} - 32,16 V

U_{oc} - 40,08 V


I_{mpp} - 9,34 A

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Základní ochrana (základní izolace, krytí a přepážky)

Ochrana při poruše (přídavná izolace, ochranné pospojení, automatické odpojení od zdroje)

Doplňková ochrana (doplňující ochranné pospojení)



	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 <div>PPS KANIA PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div> <div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz</div>	
	Ing. David Tesař	Ing. Antonín Navrátil	Ing. Leoš Martiš		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : 667366 Koblov, p.č. 610/8, 610/9			ARCHÍV	
	MÍSTO STAVBY: Ostrava, 554821				
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL: Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, Tešínská 138/35, 710 16 Ostrava			STUPEŇ DPS		
NÁZEV AKCE : Vypracování projektových dokumentací vč. inženýrských činností k vybudování Sportovní haly Slezská Ostrava				DATUM PROSINEC 2019	PARÉ
				Č. ZAKÁZKY PPS- 52/17	
OBJEKT : SO02 - Sportovní hala				MĚŘITKO	1 : 1000
ČÁST : D.2.1 - FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM					
OBSAH : Situace				ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 52/17-D.2.1.b	Č.v. 1