



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Územní odbor Uherské Hradiště
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPZ-85166-2/ČJ-2020-151106

Uherské Hradiště 5. října 2020
Počet stran: 2Zdeněk Vladyka
Na Honech I, 5540
760 05 Zlín**ZTV lokalita Nad zámekem III, Uherský Brod - vyjádření**

Dopravní inspektorát Policie ČR Uherské Hradiště obdržel dne 23. 9. 2020 Vaši žádost o vyjádření k doplněné projektové dokumentaci stavby „ZTV lokalita Nad zámekem III, Uherský Brod“.

Jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích Vám v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydáváme následující stanovisko.

K předložené projektové dokumentaci sdělujeme, že k stavbě „ZTV lokalita Nad zámekem III, Uherský Brod“ v ulici Josefa Herčíka nemáme námitek a souhlasíme s vydáním stavebního povolení za předpokladu respektování následujících podmínek.

- Podélné parkovací stání bude řešeno stavebním materiálem odlišným od přilehlé vozovky.
- Obratiště na konci slepé pozemní komunikace doporučujeme na obou stranách rozšířit z navržených 4,00 m na 7,00 m.
- Vzhledem k tomu, že v situaci nejsou zakresleny rozhledové trojúhelníky, budou v místech navržených sjezdů dodrženy rozhledy dle ČSN 73 6110 a TP 103. Zvláště se jedná o sjezdy dotýkající se hranou podélných parkovacích stání. V době zaparkovaných vozidel musí být zajištěn rozhled řidiče vyjíždějícího ze sjezdu z přilehlé nemovitosti.

Současně v souladu s ustanovením § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydáváme následující závazné stanovisko.

S napojením předmětné pozemní komunikace na ulici Josefa Herčíka souhlasíme za předpokladu respektování následující podmínky.

- V místě stykového napojení bude zajištěn rozhled dle příslušných ČSN.

Podle ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydáváme následující písemné stanovisko.

K navrženému dopravnímu značení nemáme námitek za předpokladu respektování následujících podmínek.

- V případě, že podélné parkovací stání nebude vyznačeno vodorovnou dopravní značkou V 10b, ale odlišným stavebním materiálem, bude jeho barevné provedení shodné s příslušnou vyhláškou.

Velehradská třída 1217
686 01 Uherské Hradiště

- Při dodržení rozhledového trojúhelníku křižovatky je nutné zvážit návrh dopravní značky upravující přednost.
- Dopravní značení v základní velikosti bude umístěno a provedeno dle platných norem a předpisů (vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899 - 1 Stálé svislé dopravní značení, technických podmínek TP 65 ...).

por. Ing. Milan Bania
komisař

npor. Mgr. Robert Rampáček
vedoucí oddělení

podepsáno elektronicky