



vážený pan
Zdeněk Vladyka
Na Honech I 5540
760 05 Zlín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
-	PM-34575/2020/5203/Žu	Ing. Katarína Žůrková	Brno
19. 8. 2020		+420 541 637 275	24. 8. 2020
		zurkovak@pmo.cz	

ZTV LOKALITA NAD ZÁMKEM III, UHERSKÝ BROD

(k.ú. Dolní Temenice, ORP Šumperk, kraj Olomoucký, HP 4-10-01)

Charakteristika akce:

Dne 19. 8. 2020 nám byla předložena žádost o vyjádření k DÚR a DSP/DPS. Investorem je Město Uherský Brod, projektantem pan Zdeněk Vladyka.

Projektová dokumentace řeší základní technickou vybavenost území určené pro bydlení. Stavba se člení na objekty:

SO 101 Místní komunikace – nová ulice, trasa A délky 40,25 m, trasa B délky 137,44 m. Komunikace bude odvodněna podélným a příčným sklonem do uličních vpustí. Vpusti budou napojeny pomocí kanalizačních přípojek do navržené dešťové kanalizace. V trase komunikace je navrženo 6 parkovacích míst, odvodněny vsakem.

SO 102 Chodník pro chodce – spojuje novou obytnou zónu se stávající pěší trasou směřující do centra města. Chodníky budou provedeny z betonové dlažby H-profil. Chodník bude odvodněn pomocí podélného a příčného sklonu do nových uličních vpustí umístěných na komunikaci.

SO 301 Kanalizace splašková, SO 302 Kanalizace dešťová – v řešené lokalitě pro stavbu RD bude vybudována oddílná stoková síť napojená na stávající stoky.

SO 303 Vodovod – prodloužení vodovodního řádu,

SO 401 Veřejné osvětlení,

SO 402 Kabelové rozvody NN.

Záměrem nedojde k přímému dotčení toků a zařízení ve správě Povodí Moravy, s.p.

Útvar povrchových vod: Olšava od toku Luhačovický potok po ústí do toku Morava (ID VÚ: MOV_1340).

Vyjádření správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického

stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:

1. Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
2. Dešťové vody budou v maximální možné míře zadržovány, využívány k zálivce nebo zasakovány v dané lokalitě.
3. Prodloužení a napojení splaškové kanalizace na veřejnou splaškovou kanalizaci je možné za podmínky dostatečně kapacitní kanalizace a ČOV.

Upozorňujeme:

- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Odpad bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí