

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Územní odbor Uherské Hradiště

Boženy Němcové 834, 686 01 Uherské Hradiště

Č.j.: HSZL- 4092-2/UH-2020

Uherské Hradiště, 31. 08. 2020

Počet stran: 2

Počet příloh: 1 (PBŘ)

Zdeněk Vladyka
Na Honech I 5540
760 05 Zlín

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje: por. Ing. Lubomír Malina, DiS.
e-mail: lubomir.malina@zlk.izscr.cz
telefon: 950 675 322

Název stavby: ZTV Lokalita nad zámek III,
Místo stavby: K. ú.: Uherský Brod, par. č.: 17274/85, 1725/86, 6454/12, 1725/840,
6453/15, 1725/841, 6453/1, 6454/34, 1723/421, 8092, 5480, 1723/410
Stavebník: MĚSTO UHERSKÝ BROD, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský
Brod

Předložená dokumentace: Dokumentace pro územní a stavební řízení ze dne 03/2020,
zpracovatel Zdeněk Vladyka, ČKAIT 1302276

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (dále jen „HZS ZLK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně posoudil výše uvedenou projektovou dokumentaci předloženou dne 21. 08. 2020, doplněnou dne 31.8.2020, v rozsahu:

- část výše uvedené projektové dokumentace - STZ-B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení (dále jen "vybraná část PD"),

a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.


Odůvodnění

Projektová dokumentace řeší vybudování inženýrských sítí pro nově navrhovanou lokalitu rodinných domů. Bude vybudována dvoupruhová komunikace v šířce 5,5 m a délce 40,25 m. V trase komunikace jsou navrženy plochy pro parkování. Součástí stavby jsou i chodníky podél komunikace, dále vodovodní řad DN 90 na němž budou osazeny 2 ks podzemních hydrantů. Lokalita je určena pro rodinné domy se zastavěnou plochou do 200 m². Dále je součástí stavby vybudování splaškové kanalizace.

Vzhledem k charakteru stavby byl obsah a rozsah části dokumentace řešící požární bezpečnost stavby v souladu s § 41 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požární dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.,

přiměřeně omezen, neboť se jedná o stavbu technické infrastruktury.

Posouzením předložené projektové dokumentace v rozsahu podkladů uvedených ve výrokové části závazného stanoviska dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS ZLK k závěru, že tyto podklady splňují obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci a že z jejího obsahu vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jaroslav Olbert", is written over the stamp.

plk. Ing. Jaroslav Olbert, rada
ředitel územního odboru Uherské Hradiště
HZS Zlínského kraje