

Investor:

Město Uherský Brod  
Masarykovo nám. 100

Žadatel:

Zdeněk Vladyka  
Na Honech I  
5540

Vaše značka:

Číslo jednací: **SVK/Ma/2020/1715**

Vyřizuje: **Jana Macků**

Telefon: **+420 572 530 216**

E-mail: **jana.macku@svkuh.cz**

**Název akce: ZTV LOKALITA NAD ZÁMKEM III, UHERSKÝ  
BROD**

Důvod akce / žádosti: **stavební povolení**

Kombinovaný důvod:

*Zájmové území*

Obec:

Katastr: **Uherský Brod**

Vlastní popis: **Uherský Brod 1725/86 (Uherský Brod)**

Datum vydání vyjádření: **20.11.2020**

Platnost tohoto vyjádření: **1 rok**

Při stavbě dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (dále jen vodohospodářské zařízení) viz. přiložená dokumentace. Upozorňujeme, že podkladová katastrální mapa v přiloženém snímku má pouze informativní charakter. Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytýčení vodohospodářského zařízení.

Níže uvedené podmínky jsou platné pouze v případě, že naše a. s. bude provozovatelem navrženého prodloužení vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu.

Stavba je rozdělena na stavební objekty:

SO 101 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE  
SO 102 - CHODNÍK PRO CHODCE  
SO 301 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ  
SO 302 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ  
SO 303 - VODOVOD  
SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  
SO 402 - KABELOVÉ ROZVODY NN

- SVK, a. s. Uh. Hradiště s realizací navrženého vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu jako budoucí možný provozovatel souhlasí a to včetně stavby ZTV (ostatní stavební objekty) za níže uvedených podmínek:

Vodovod:

Investor stavby musí před vydáním vodohospodářského stavebního povolení uzavřít s SVK, a. s. Uh. Hradiště provozem vodovodů smlouvu o smlouvě budoucí na provozování navrženého vodovodu.

V realizační PD požadujeme předložit podrobný výpis trub, tvarovek a armatur včetně zahrnutí rezervy na délku potrubí při spojování svařováním a výpis použitých matic, šroubů, podložek a dalších použitých materiálů.

Výstavba prodloužení vodovodu musí být provedena dle zásad ČSN EN 805.

Materiál bude PE trouby, ne z návinu. Uložení trub musí být dle doporučení výrobce.

Vytyčovací izolovaný vodič potrubí musí být uložen až v horní úrovni obsypu cca 30 cm nad potrubí. Uložení potrubí bude do pískového lože a to včetně obsypu pískem 30 cm nad potrubí. Vodič bude o průřezu 6 mm<sup>2</sup>.

Podsyp potrubí požadujeme provést v mocnosti 10 cm.

Vodovod bude situován ve veřejném prostranství - přístupný pro opravy při poruchách atd. Vodovod nesmí být zaplacen. Práce při napojování na stávající vodovodní řad musí být prováděny v součinnosti s pracovníky provozu vodovodů naší a. s.

Na vodovodu bude provedena tlaková zkouška potrubí před záhozem dle ČSN 755911 za přítomnosti pracovníka provozu vodovodů SVK, a. s. – budoucího provozovatele. O tomto bude sepsán zápis ve stavebním deníku.

Ke kolaudaci stavby doloží investor stavby PD dle skutečného provedení a zaměření v digitálním tvaru dle směrnice GIS SVK, a. s. Uh. Hradiště.

Protože při realizaci stavby je nezbytný zásah do potrubí nebo zařízení veřejného vodovodu je investor nebo zhotovitel stavby povinen v dostatečném předstihu, min. 20 dní před požadovaným termínem provádění vlastních prací, požádat o souhlas se zásahem do veřejného vodovodu. Žádost musí být předložena příslušnému provozu vodovodů SVK, a. s. Pro oblast Uherské Hradiště p. Koranda / Pro oblast Uherský Brod p. Jegla.

Žádost musí obsahovat následující údaje a doklady:

Název stavby

Základní údaje investora stavby – název, sídlo, IČ

Kopie stavebního nebo vodoprávního povolení stavby

Projektová dokumentace stavby, která řeší podrobně zásah do veřejného vodovodu. PD musí obsahovat podrobnou specifikaci navrženého materiálu včetně názvu výrobce a přesného označení jednotlivých tvarovek, armatur a potrubí, které budou použity pro zhotovení

U kombinovaných staveb POV

Základní údaje zhotovitele stavby – název (jméno), sídlo, IČ,

Jméno odpovědné osoby zhotovitele, která bude práce řídit, včetně tel. kontaktu

Doklady o způsobilosti zhotovitele pro provádění vodohospodářských staveb (kopie živnostenského listu, výpisu z OR, atd.)

Jméno pracovníka nebo pracovníků, kteří budou osobně vlastní práce provádět, včetně kopie jejich zdravotních průkazů

Přesný termín a délku požadované odstávky stávajícího vodovodního řadu, potřebné pro provedení montážních prací

Písemnou objednávku na zajištění odstávky veřejného vodovodu

Bezprostředně před zásahem do vodovodu pro veřejnou potřebu vyžadujeme k předložení doklady od provedení proplachu a desinfekce připojovaného vodovodu nebo zařízení, ověřené desinfekční zkouškou provedenou v akreditované laboratoři SVK, a. s., v rozsahu koliformní bakterie, Escherichia coli a chlor volný. Dále musí být předloženy doklady o ověření použitých materiálů pro styk s pitnou vodou, v souladu s vyhláškou č. 409/2005 o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou.

V případě, že předložené doklady budou v rozporu s podmínkami povolení stavby nebo budou v rozporu s vyjádřením SVK a. s. vydaným k dotčené stavbě, může být napojení na stávající vodovod odmítnuto, až do

doby projednání změn v dokumentaci a vydání nového vyjádření. Upozorňujeme, že jakýkoliv odběr vody z veřejného vodovodu pro zajištění realizace stavby (desinfekce, proplach, tlaková zkouška) je možný pouze na základě uzavřené smlouvy o dodávce vody.

Všechny činnosti spojené se zajištěním odstávky a zprovoznění veřejného vodovodu, včetně náhradního zásobování pitnou vodou, jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku SVK, a. s. a před vydáním souhlasu bude vyžadováno složení finanční zálohy na úhradu nákladů zajištění odstávky.

Veškeré manipulace se zařízením veřejného vodovodu, můžou provádět výhradně pracovníci provozovatele vodovodu.

Po napojení na veřejný vodovod před zprovozněním nově budovaného vodovodního zařízení musí investor stavby zajistit provedení kontroly kvality pitné vody dle ustanovení § 4, odst. 2 a 3 vyhl. č. 252/2004 Sb. Odběr a rozbor vzorku pitné vody provede akreditovaná laboratoř SVK, a. s. Uh. Hradiště.

Nedoporučujeme investorovi osazení chrániček pro přípojky vody v rámci stavby ZTV. Jelikož dle standardů naší a. s. pro vodovodní síť požadujeme umístění vodoměrné sestavy primárně do objektu, jeví se osazení chrániček s ohledem na různé dispoziční řešení objektu RD jako zbytečné.

V rámci zpracování PD pro jednotlivé RD je následně téměř nemožné sladit umístění vodoměrné sestavy v objektu, trasu přípojky vody - kolmo na dům a využití již položených chrániček.

Proto doporučujeme investorovi stavby ZTV, aby stavba a uložení chrániček pro přípojky vody byly součástí staveb jednotlivých RD, kdy si investor stavby spolu se zpracovatelem projektové dokumentace stavby RD vyřeší umístění chráničky přípojky vody s ohledem na dispozici objektu a trasu přípojky vody.

#### Kanalizace splašková:

- UV6 – pozor na křížení s vodovodním řadem (doporučujeme zvážit napojení přípojky z UV přímo na kanalizační stoku, ne do šachty)

- pokud situace v místě stavby dovolí, požadujeme umístit kanalizační šachty mimo pojezdovou dráhu vozidel v komunikaci

Investor stavby musí před vydáním vodohospodářského stavebního povolení uzavřít s SVK, a. s. Uh. Hradiště provozem kanalizací smlouvu o smlouvě budoucí na provozování navržené kanalizace.

Navržené prodloužení splaškové kanalizace bude sloužit pouze pro odvádění splaškových vod z rodinných domků a dešťové vody z veřejného prostranství. Dešťové vody ze zpevněných ploch u RD a střech RD si budou likvidovat jednotliví majitelé nemovitostí na vlastních pozemcích.

Výstavba kanalizace musí být v souladu s ČSN 756101.

Uložení potrubí kanalizace musí být dle prováděcích pokynů výrobce.

Revizní šachta prefabrikovaná bude provedena dle DIN 4034 včetně dna, stupačky budou dle DIN 1955 tj. ocelové jádro + polyetylenový plášť.

V případě osazování uličních vpustí, tyto požadujeme osadit s kalištěm a zápachovou uzávěrkou.

Napojení prodlužované kanalizace bude provedeno v šachtě do dna. Při realizaci napojení nové kanalizace na stávající revizní šachtu a před záhozem potrubí musí být přizván zástupce provozu kanalizací naší akciové společnosti - pan ing. Zatloukal a pan Malec tel. čís. 572 637 671.

Na kanalizaci musí být provedena zkouška těsnosti dle zásad ČSN 756909 a to za účasti zástupce budoucího provozovatele a kamerová zkouška s pořízením videozáznamu. Kamerovou zkoušku s pořízením videozáznamu provedou na základě objednávky SVK, a. s. Uh. Hradiště.

Kanalizace musí být zaměřena v digitálním tvaru dle směrnice GIS SVK, a. s. Uh. Hradiště.

K datu uvedení kanalizace do provozu musí investor stavby doložit na SVK, a. s. Uh. Hradiště PD dle skutečného provedení, zaměření v digitálním tvaru a videozáznam (a to jak u kanalizace, tak i kanalizační přípojky včetně jejich ukončení).

Napojení kanalizačních přípojek požadujeme provést do horní třetiny potrubí (nikoliv shora) a to přes mechanické sedlo. Po napojení přípojek kanalizace na kanalizaci pro veřejnou potřebu doporučujeme použití montážního sedla EASYCLIP.

Souběh přípojek kanalizace s ostatními IS a přípojkami požadujeme min. 1,0 m. Křížení bude provedeno kolmo nebo pod úhlem 45°. Při křížení musí být dodržena ČSN 736005.

Kanalizace dešťová - nevyjadřujeme se z hlediska provozovatele. Naše a. s. nebude provozovatelem dešťové kanalizace. Vyjádření naší a. s. k dešťové kanalizaci je dáno pouze z hlediska provozovatele a budoucího provozovatele vodovodu a splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu v dané lokalitě z hlediska umístění a souběhu sítí, případně jejich kolize (viz všeobecní podmínky).

Jelikož PD pro stavební povolení není dostatečným podkladem pro realizaci stavby, požadujeme realizační PD předložit na SVK a. s. Uherské Hradiště k vyjádření a to v dostatečném časovém předstihu před započítáním prací.

Realizační PD požadujeme v rozpracovanosti konzultovat na SVK, a. s. Uh. Hradiště.

#### Všeobecně:

Při stavbě požadujeme dodržení všeobecných podmínek - viz samostatná příloha k vyjádření (jedná se zejména o umístění ostatních inženýrských sítí a přípojek ve vztahu ke stávajícím sítím vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu včetně přípojek vody a kanalizace). Dále požadujeme dodržení všeobecných podmínek při umístění zařízení ostatních IS ve vztahu k vodovodu a kanalizaci pro veřejnou potřebu včetně přípojek vody a kanalizace a zařízení vodovodu a kanalizace (armatury, revizní šachty apod.)

Výsadbu zeleně požadujeme v prostoru parkovacích stání realizovat mimo ochranné pásmo vodovodu pro veřejnou potřebu - viz zákon č. 274/2001 Sv. v platném znění (s ohledem na kořenový systém a velikost koruny a pozdější vzrůst). Umístění výsadby zeleně požadujeme odsouhlasit pracovníkem provozu vodovodů naší a. s. písemnou formou.

Jakákoliv změna stavby proti odsouhlasené PD musí být před zahájením prací na stavbě předložena na SVK, a. s. Uherské Hradiště k vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy:

počet příloh: 5

souborové přílohy:

- Situace.pdf (příloha vyjádření)
- SO303\_03\_situacedoplň.PDF (příloha vyjádření)
- \_koordinacni\_situace.PDF (příloha žádosti)
- LEGENDA.pdf (legenda/interní příloha)
- Všeobecné podmínky.pdf (legenda/interní příloha)

**Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.**

Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

-1-

Ing. Lubomír Trachtulec  
ředitel a.s.

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.