



Zadavatel:

**Statutární město Ostrava,
městský obvod Slezská Ostrava**

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

IČO: 00845451

Název veřejné zakázky:

„Oprava a údržba domovního a bytového fondu v majetku statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Slezská Ostrava, obor plynoinstalace a ústřední vytápění“

zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Vysvětlení výzvy k podání nabídky č. 1

Identifikační údaje zadavatele

| | |
|--|---|
| Název zadavatele: | Statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava |
| Sídlo zadavatele: | Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava |
| IČO / DIČ zadavatele: | 00845451 / CZ00845451 |
| Osoba oprávněná zastupovat zadavatele: | Bc. Richard Vereš, starosta |
| Kontaktní osoba: | Bc. Martina Prchalová Tel: 599 410 424 Mobil: 725 856 864 e-mail: mprchalova@slezska.cz |
| Profil zadavatele: | https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska |



Dotaz č. 1:

O kolik bytových jednotek se jedná?

Odpověď:

Jedná se o 746 bytových jednotek.

Dotaz č. 2:

V kolika bude v daném období prováděna revize?

Odpověď:

Revize se bude každoročně provádět ve všech bytových jednotkách s výjimkou těch, které jsou neobsazené (bez plynoměru – cca 90 bytů).

Dotaz č. 3:

V kolika bude v daném období prováděna kontrola?

Odpověď:

Kontrola se v daném období provádět nebude.

Dotaz č. 4:

Kolik máte nízkotlakých kotlen?

Odpověď:

Nízkotlakých kotlen v naší správě je 48. Provádění revizí v kotelnách není předmětem zakázky.

Dotaz č. 5:

Kolik spotřebičů je na jednom bytě, jsou tam spotřebiče typu B?

Odpověď:

V domech, kde je plynová koupelna, je v bytě pouze jeden plynový spotřebič – takovýchto bytových jednotek je cca 430.

Bytových jednotek, které jsou vybaveny lokálními plynovými topidly s odvodem spalin přes fasádu, plynovými ohřivači vody a plynovými sporáky je cca 120.

Ostatní byty jsou vybaveny etážovým topením s plynovým kotlem a plynovými sporáky.

Spotřebiče typu B se vyskytují pouze výjimečně – jedná se o nízké desítky kusů.

S pozdravem

.....
JUDr. Jana Pastrňáková
vedoucí odboru právního