

LEGENDA NOVÝCH (NAVRŽENÝCH) SÍTÍ:

- STL plynovod
- kanalizace
- vodovod

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- kabelové vedení VO
- kabelové vedení VN
- kabelové vedení NN
- přípojková skříň
- sítě elektronických komunikací
- sítě VIDEON
- STL plynovod
- NTL plynovod
- kanalizace
- vodovod

LEGENDA

Značka	Popis
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	
S1	stávající stožár s výbojkovým svítidlem
	kabelové vedení veřejného osvětlení – ETAPA I.
	kabelové vedení veřejného osvětlení – ETAPA II. a III.
01	nový stožár a LED svítidlo
04	nový stožár, výložník a LED svítidlo
RVO	výměna stáv. rozváděče RVO za nový
R1	nová rozpojovací skříň – rozváděč R1 (pro VO)
	zemnící páska FeZn 30x4
	chránička (rezerva)
	uložení kabelu v zemi s krycí deskou dle obr. 1a
	uložení kabelu v zemi s výstražnou folií dle obr. 1b
	uložení kabelu v zemi v chráničce dle obr. 1c

Prostředí (vnější vlivy)		viz "protokol" příloha TZ
Napětová soustava		3PEN stř. 50Hz 230/400V/TN-C
Ochrana před úrazem elektrickým proudem - při poruše	normální	automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S
	doplněná	- doplňujícím pospojováním
Barevné značení vodičů dle ČSN 33 0165		

MONTÁŽNÍ POKYNY:

- STYK S OSTATNÍMI PODZEMNÍMI VEDENÍMI - při provádění výkopových prací nutno respektovat požadavky všech správců podzemních vedení, vlastníků pozemků i dalších oprávněných osob či institucí, zejména před zahájením prací **požádat o vytýčení těchto vedení** ! ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA TOMTO VÝKRESE JE POUZE ORIENTAČNÍ A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRAZUJE NEZBYTNÉ VYTÝČENÍ!!
PŘI KŘÍŽENÍ NEBO SOUBĚHU S PODZEMNÍMI SÍTĚMI NUTNO DODRŽET MIN. VZDÁLENOSTI DLE ČSN 73 6005!

- DALŠÍ ÚDAJE - viz TZ !!!

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

REPRODUKCE TÉTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍ ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ZPRACOVATELE - FIRMY ING. OLDŘICH DIVIŠ ELEKTROSERVIS - JE ZAKÁZÁNA !!!

Ing. Oldřich DIVIŠ, 671 31 Únanov č. 144, projekce, montáže, revize

Zodpovědný projektant:	Projektant:	Stupeň:	Zak. č.:
Ing. Oldřich DIVIŠ	Libor SEMERÁD	DPS	38 - 13

Č. paré:

Akce:
Rekonstrukce ul. Vančurova a Horova
UL. KRÁTKÁ, HOROVA, VANČUROVA, k.ú. Znojmo-město
AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
SO 401 : VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Měřítko: 1 : 500

Formát A4: 8

Název:
SITUACE, NAPOJENÍ, ŘEZY

Datum: 09 / 2020

Investor:
Město ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 2

Č. výkresu: 1