



STAVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ VO JE ZNAČENO FIALOVOU BARVOU !!!
NOVÉ ZAŘÍZENÍ VO JE ZNAČENO ZELENOU, ČERVENOU NEBO ČERNOU BARVOU !!!
NAPEŤOVÁ SOUSTAVA: 3PEN sítě 50Hz 230/400V/TN-C
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S
DALE JE NOVÉ KAB. VEDENÍ II. a III. ETAPY VO ZNAČENO MODROU BARVOU !!!

LEGENDA EL. VEDENÍ	LEGENDA EL. PRVKŮ
<div></div> nové kabelové vedení VO (I. etapa)	<div></div> svítilno
<div></div> stávající kabelové vedení VO	<div></div> pojistka, E27, 1x6A
<div></div> uzemňovací vedení	<div></div> uzemnění
<div></div> nové kabelové vedení VO (slépý propoj)	<div></div> kabelové spojka
<div></div> nové kabelové vedení VO (II. a III. etapa)	<div></div> chránička

Ing. Oldřich DIVIŠ, 671 31 Únanov č. 144, projektce, montáže, revize			
Zodpovědný projektant :	Projektant :	Zak. č. :	
Ing. Oldřich DIVIŠ	Libor SEMERÁD	DPS	
Č. paré :	Akce :	Měřitko :	
	Rekonstrukce ul. Vančurova a Horova UL. KRÁTKÁ, HOROVA, VANČUROVA k.ú. Znojmo-město SO 401 : VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	Formát A4 :	2
	Název :	Datum :	
	JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ VO	12 / 2020	
Investor :	Město ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 2	Č. výkresu :	2