


teplota prostoru
havarijní



snímač
zaplavení
prostoru



detektor
plynu



výskyt CO
v kotelně



F6
porucha
kotle


Legenda poruchové signalizace:

- E1 únik plynu 1.stupeň
- E2 únik plynu 2.stupeň
- E3 výskyt CO
- E4 přetopení prostoru
- E5 ztráta tlaku v systému
- E6 zaplavení prostoru
- E7 porucha kotle
- E8

rozvaděč RK

poruch.sign.PS8
GSM modul
web server LPB

systémová regulace
plynových kotlů




radiátorový
topný okruh

TO 1


M1

REZERVA

B2



B3



B4

plyn

F5
P

B5

Pitrun

Vypracoval : L Pitrun

Kontroloval :

Datum : 18.12.2020

AKCE :

MaR vytápění PK 849, BpH

Investor :

Město BpH

Název výkresu :

hydraulika

Archivní číslo:

202008-01-04

Počet listů

1/1