

MONTÁŽNÍ POKYNY - VIZ TZ!

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA
1	učebna	70,85
2	učebna	68,95
3	učebna	68,52
4	učebna	72,99
5	kabinet	21,04
6	jídelní kout	20,15
7	příruční sklad	5,04
8	předsíň	3,85
9	cvičná kuchyň	42,95
10	kabinet	23,95
11	kabinet	20,10
12	učebna	92,20
13	kabinet	22,80
14	kabinet	26,20
15	chodba	119,70
	plocha Σ	679,29



LEGENDA

Značka	Popis
	přívod pro rozváděč
	vodič pospojování
	vícenásobné vedení nn
	okruhy pro vzduchotechnické jednotky
RMO 1–1 VZT	nový rozváděč vzduchotechniky
	obezdívka nového rozváděče

Prostředí (vnější vlivy)		viz "protokol"
Napětová soustava		3NPE stř. 50Hz 230/400V/TN-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem - při poruše	normální	automatickým odpojením od zdroje v síti TN-S
	doplněná	- doplňujícím pospojováním
Barevné značení vodičů dle ČSN 33 0165		

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

REPRODUKCE TÉTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍ ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ZPRACOVATELE - FIRMY ING. OLDŘICH DIVIŠ ELEKTROSERVIS - JE ZAKÁZÁNA !!!

Ing. Oldřich DIVIŠ, 671 31 Únanov č. 144, projekce, montáže, revize

Zodpovědný projektant : Ing. Oldřich DIVIŠ
Projektant : Libor SEMERÁD
Stupeň : DPS

Zak. č. : 01 - 20

Č. paré :

Akce :
REKUPERACE - ZÁKLADNÍ ŠKOLA JUDr. Josefa Mareše
Klášterní 2, Znojmo
SO03 ELEKTROINSTALACE
SO03.1 - OBJEKT UO 22 - [severní křídlo (učebny)]

Měřítko : 1 : 50

Formát A4 : 8

Název :
ROZVODY OBJEKTU UO 22 v 1.NP

Datum : 02 / 2020

Investor :
Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Č. výkresu : 1