2 400 (725)

2 400 (725)

heraklit 50 mm
ztužující stěna 160 mm
heraklit 50 mm
beton.příčka 80 mm

8

2

4

3

±0,000

5

1

6

7

2 400 (725)

2 400 (725)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA
1	zádveří	25,65
2	hala	32,39
3	vrátnice	14,85
4	sklad	7,54
5	šatna	202,81
6	šatna	225,57
7	ustupující část	88,24
8	ustupující část	32,56
	plocha Σ	629,61



±0,000=224,30 m n.m.

LEGENDA

Značka	Popis
	přívod pro rozváděč
	vodič pospojování
	vícenásobné vedení nn
	okruhy pro vzduchotechnické jednotky
RO 2–5 VZT	nový rozváděč vzduchotechniky
	obezdívka nového rozváděče

Prostředí (vnější vlivy)		*viz "protokol"*
Napětová soustava		*3NPE stř. 50Hz 230/400V/TN-S*
Ochrana před úrazem elektrickým proudem - při poruše	normální	*automatickým odpojením od zdroje v síti TN-S*
	doplněná	*- doplňujícím pospojováním*
Barevné značení vodičů dle ČSN 33 0165		

MONTÁŽNÍ POKYNY - VIZ TZ!

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

REPRODUKCE TÉTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍ ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ZPRACOVATELE - FIRMY ING. OLDŘICH DIVIŠ ELEKTROSERVIS - JE ZAKÁZÁNA !!!

Ing. Oldřich DIVIŠ, 671 31 Únanov č. 144, projekce, montáže, revize

Zodpovědný projektant : Ing. Oldřich DIVIŠ
Projektant : Libor SEMERÁD
Stupeň : DPS

Zak. č. : 01 - 20

Č. paré :

Akce :
REKUPERACE - ZÁKLADNÍ ŠKOLA JUDr. Josefa Mareše
Kláštení 2, Znojmo
SO03 ELEKTROINSTALACE
SO03.3 OBJEKT SM3 (spojovací křídlo)

Měřítko : 1 : 50

Formát A4 : 8

Název : ROZVODY OBJEKTU SM3 v 1.NP

Datum : 02 / 2020

Investor : Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Č. výkresu : 1