



ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA
1	sklad	17,29
2	místnost uklížeček	12,04
3	WC uklížeček	1,29
4	předsín	5,16
5	sklad	14,35
6	učebna	44,24
7	kabineť	19,71
8	učebna	70,59
9	učebna	68,96
10	učebna	68,00
11	koupelna	4,52
12	WC	2,16
13	ložnice	15,34
14	hala	10,11
15	kuchyně	9,53
16	předsín	4,40
17	komora	2,11
18	obývací pokoj	20,24
19	chodba	95,45
20	chodba	41,18
21	zábavě	7,38
22	schodišť. prostor	14,40
23	sklad	15,78
plocha Σ		564,23

LEGENDA	
Značka	Popis
	přívod pro rozváděč
	vodící pospojování
	výběsbové vedení nn
	okruhy pro vzduchotechnické jednotky
	RO 1-3 VZT
	obezdávka nového rozváděče

Prostředí (vnější vlivy)		viz "protokol"
Napěťová soustava		3NPE síť 50Hz 230/400V/TN-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem		normální automatickým odpojením od zdroje v síti TN-S
- při poruše		doplněná - doplňujícím pospojováním

VŠECHNA PRÁVA VYHRÁZENA			
REPRODUKCE TÉTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍ ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ZPRACOVATELE - FIRMY ING. OLDŘICH DIVIŠ ELEKTROSERVIS - JE ZAKÁZÁNA !!!			
Ing. Oldřich Diviš, 671 31 Únanov č. 144, projekte, montáže, revize			
Zodpovědný projektant :	Projektant :	Stupně :	Zak. č. :
Ing. Oldřich Diviš	Libor SEWERÁD	DPS	01 - 20
Č. paré :	Alce :	REKUPERAČE - ZAKLADNÍ ŠKOLA JUDr. Josefa Mareše	Měřítko :
		Kášeim 2, Znojmo	1 : 50
		SO03 ELEKTROINSTALACE	Formát A4 :
		SO03 4 OBJEKT UV13Z-0 - [lžní křídlo (učebny)]	8
Názvy : ROZVODY OBJEKTU UV13Z-0 v 1.NP			Datum :
			02 / 2020
Investor : Město Znojmo, Okroková 11/2, 689 22 Znojmo			Č. výkresu :
			1

MONTÁŽNÍ POKYNY - VIZ TZI