


LEGENDA (stáv. návrh ochrany před bleskem)	
Značka	Popis
—	jinocí vedení AlMgSi Ø8, popř. FeZn Ø8
● JT	jinocí typ AlMgSi pr. 16mm, celková délka bude upřesněna před montáží
■	svorky FeZn (viz popis na výkrese)
⊙	zkušební spočka (svorka) s ochranným gnehtkem FeZn
—	uzemňovací přívod FeZn Ø10
⬢ HOP	ekvipotenciální přípojnice – místo osazení bude upřesněno
—	uzemnění páskou FeZn 30x4
⬢	světlový spoj

LEGENDA	
Značka	Popis
—	přívod pro rozváděč
—	vodící pospojování
—	vícenásobné vedení m
—	okružní pro vzduchotechnické jednotky
—	vodě s vysokonapěťovou izolací
—	jinocí vedení AlMgSi Ø8, popř. FeZn Ø8
—	jinocí typ AlMgSi pr. 16/10mm, celková délka 3,0m v betonovém podstavci 19kg
⬢	svorky FeZn (viz popis na výkrese)
⬢	podstavce s distancí vzpěrou 0,97m

Prostředí (vnější vlivy)		viz "protokol"
Napěťová soustava		3NPE stř. 50Hz 230/400V/TN-S
Ochrana před urazením elektrickým proudem		normální automatickým odpojením od zdroje v síti TN-S
- při poruše		doplňujícím pospojováním

Barevné značení vodičů dle ČSN 33 0165	
--	--



VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA			
REPRODUKCE TĚTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍ ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ZPRACOVATELE - FIRMY ING. OLDŘICH DIVIŠ ELEKTROSERVIS - JE ZAKÁZÁNA !!!			
Ing. Oldřich Diviš, 671 31 Úhanov č. 144, projekce, montáže, revize			
Zodpovědný projektant :	Projektant :	Stupeň :	
Ing. Oldřich Diviš	Libor SEMERÁD	DPS	
Č. paré :	Měřítko :		Zak. č. :
AKCE :	REKUPERAČE - ZÁKLADNÍ ŠKOLA JUD. Josefa Mareše		01 - 20
Krástern 2, Znojmo		Měřítko :	
S003 ELEKTROINSTALACE		1 : 100	
S003 z OBJEKT SZ3 [severní křídlo (jidelna)]		Formát A4 :	
Měřev :		8	
ROZVODY OBJEKTU SZ2 - STŘECHA			Datum :
Investor :			02 / 2020
Město Znojmo, Obrokově 1/12, 669 22 Znojmo			Č. výkresu :
			3

MONTÁŽNÍ POKYNY - VIZ TZI