

Vysvětlení/Změna zadávací dokumentace č.02

V souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se zadávací dokumentací, Vám poskytujeme dodatečnou informaci k zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „**Energetické úspory areálu TJ Ostrava**“ zadavatele Tělovýchovná jednota Ostrava, Varenská 3098/40A, 702 00 Ostrava, IČO: 00561916.

Dotaz č. 1

Pokud má ESCO garantovat úspory po dobu několika let, měla by být cena tepla v LPG ve výši 1,4 Kč/kWh uvedena v ZD jako referenční cena paliva, tzn. neměnná po celou dobu garance a hlavně pro všechny uchazeče stejná. ESCO garantuje úsporu energií, nikoliv cenu paliva.

Odpověď zadavatele: Cena LPG ve výši 1,4 Kč/KWh byla ověřena průzkumem trhu a je tedy považována za referenční cenu paliva.

Dotaz č. 2:

U TČ předpokládáte jeho provoz v režimu chlazení 800 hod/rok. I tady by se mělo jednat o referenční (výchozí) hodnotu.

Odpověď zadavatele: U TČ je provoz v režimu chlazení stanoven předpokládanou dobou využití haly v období květen až září a je tedy považován jako referenční.

Dotaz č. 3:

Předpokládáme, že veškeré náklady spojené s odpojením od CZT si hradí klient sám, v plné výši. Navrhujeme toto přenést i do smlouvy. Odkazujeme se tímto na plánovanou změnu energetického zákona:

„Zákon č. 284/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona – Účinnost od 1.1.2022

Čl. XLIV Změna energetického zákona - Zákon č. 458/2000 Sb.

§ 77 odstavec 5 zní:

Veškeré vyvolané jednorázové náklady na provedení změny způsobu dodávky nebo změny způsobu vytápění a rovněž náklady spojené s odpojením od rozvodného tepelného zařízení včetně odstranění tepelné přípojky nebo předávací stanice uhradí ten, kdo změnu nebo odpojení od rozvodného tepelného zařízení požaduje. Náklady spojené s odpojením od rozvodného tepelného zařízení zahrnují rovněž zůstatkovou cenu tepelné přípojky a předávací stanice evidovanou v účetnictví dodavatele tepelné energie ke dni odpojení od rozvodného tepelného zařízení, pokud slouží k dodávce tepelné energie výhradně tomu, kdo změnu nebo odpojení od rozvodného tepelného zařízení požaduje.“

Odpověď zadavatele: V rámci aktuálně vypsaného výběrového řízení se odpojení od CZT neřeší, protože stávající CZT bude po provedených opatřeních i nadále dočasně využívat Slezská univerzita, která je na tento zdroj v současné době také napojena.

S ohledem na výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace a s ohledem na rozsah vysvětlení nepřistupuje zadavatel k prodloužení lhůty pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku. Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčené tímto vysvětlením zadávacích podmínek se nemění.