

SO 03 - Veřejné osvětlení + NN

autor: Ing. Eva Wagnerová, Ing. arch. Petr Todorov, Ing. arch. Michal Říčný
vypracoval: Ing. Jiří Sklenář
spolupráce:
lokalita: Znojmo
zadavatel: město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22, Znojmo

 **PK SKLENÁŘ**
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ ELEKTRO
Tomešova 1, 602 00 Brno • IČ: 25550101
Tel: 543 233 986-987 • DIČ: CZ25550101
www.psklenar.cz • info@psklenar.cz

název: REKONSTRUKCE LOKALITY KOLONKA, ZNOJMO
VZOROVÉ ŘEZY


stupeň: PDPS
datum: 03/2021

měřítko
1:25


příl. č.
06

paré


ŘEZ 1
VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ KABELŮ
VOLNÝ TERÉN




ŘEZ 1a
VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ KABELŮ
CHODNÍK




ŘEZ 2
VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ KABELŮ
VOLNÝ TERÉN




ŘEZ 2a
VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ KABELŮ
CHODNÍK




ŘEZ 3 VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ KABELŮ VOLNÝ TERÉN




ŘEZ 3a VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ KABELŮ CHODNÍK




ŘEZ 4 VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ KABELŮ VOLNÝ TERÉN




ŘEZ 5 VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ KABELŮ VOLNÝ TERÉN




ŘEZ 6
VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ KABELŮ
VOLNÝ TERÉN




ŘEZ 6a
VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ KABELŮ
CHODNÍK



VZOROVÝ ŘEZ ŘEZ 7
ULOŽENÍ KABELŮ
CHODNÍK



ŘEZ 8
VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ KABELŮ
POD VJEZDEM



(ZELENÝ UTOPENEC)

PLATÍ PRO STOŽÁRY TYP "BRNO"

ZÁKLAD V TERÉNU

Platí pro netypové stožáry
v provedení "BRNO"

	A	B	C	D	E	F
SB4	133	250	500	500	1000	600
SB5	133	250	500	500	1000	600
SB6	133	300	500	500	1000	600
JB8	133	300	700	500	1200	800
JB9	133	300	1000	500	1500	800
JB10	159	300	1000	500	1500	800
JB11	159	300	1000	500	1500	1000
JB12	159	300	1000	500	1500	1000
JB14	168	300	1000	500	1500	1100
JB16	194	300	1000	500	1500	1200

