



LEGENDA:

1. Odštědivé plastové čerpadlo trysek okruhu A s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 0,75kW; Q=16m³/h při 8mvs, 400V
2. Odštědivé plastové čerpadlo trysek okruhu B s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 0,55kW; Q=13m³/h při 8mvs, 400V
3. Odštědivé plastové čerpadlo trysek okruhu C s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 0,55kW; Q=13m³/h při 8mvs, 400V
4. Odštědivé plastové čerpadlo trysek okruhu D s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 0,55kW; Q=13m³/h při 8mvs, 400V
5. Odštědivé plastové čerpadlo filtrace s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 0,45 kW; Q=12m³/h při 8 mvs, 230V
6. Automatický ovládací 6-ti cestný ventil s bočním připojením na filtr, připojení 1½"
7. Pískový plastový filtr s bočním připojením 1½", vnitřní průměr D500, průtok 9m³/h
8. Ponorné kalové čerpadlo, nerezové, výkon 0,25kW, Q=6m³/h při 3,7mvs, 230V
9. Čerpací jímka v podlaze strojovny technologie krytá mřížkou
10. Automatická dávkovací stanice- měření a udržování pH a koncentrace chloru
11. Kanysty s korektorem pH, 20l
12. Kanysty s chlomanem sodným, 20l
13. PP svařovaná záchytná vana chemikálií pro 3 kanysty
14. Jednoduchý změkčovací filtr s objemovým řízením s kapacitou 240°dHxm³
15. Nádoba na sůl
16. Podružný elektrorozvaděč technologie
17. PP jednaplášťová dvoustupňová strojovna technologie, vnitřní rozměry 3,8x2,0x2,0m, dva vstupní komínky 600x600mm, čerpací jímka, vč. žebříků a těsněných prostupů, bez poklopu
18. PP integrovaná retenční nádrž, rozměry 1,2x2,0x2,0mm, objem 4,8m³
19. PP zachycovač nečistot s nerezovým sítím

POZNÁMKA:

Samostatná šachta včetně strojního vybavení je součástí SO 06 Vodní prvky.

KRAJ		Jihomoravský	VYPRACOVAL	Ing. Eva Patočková	<div>PK Patočka</div> <div>Ing. Eva Patočková / Ing. Michal Patočka</div> <div>Tomešova 563/2b, 602 00 Bmo</div> <div>tel.: 777 64 13 01/ 777 31 18 19</div> <div>e-mail: eva@patocka.net / michal@patocka.net</div>			
K.Ú.		Znojmo-město [793418]	KONTROLA	-				
KOORD. A VÝŠK. SYS.		JTSK / B.p.v.	AUTORIZACE	Ing. Eva Patočková				
INVESTOR	Město Znojmo, Obroková 1/12 Znojmo 669 22, IČ: 00293881							
AKCE	REKONSTRUKCE LOKALITY KOLONKA ZNOJMO				STUPEŇ		DPS	
					DATUM	03/2021	Č. ZAKÁZKY	-
					REVIZE	06_VŠ_STROJ.VYB.20210330		
ČÁST PD	SO 04 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA				MĚŘÍTKO	1:25	FORMÁT	2A4
OBSAH	ŠACHTA STROJOVNY VOD.PRVKŮ-UMÍSTĚNÍ VODOMĚRNÉ SESTAVY				OZN. PŘÍLOHY:		ARCH. Č.:	
					06			