

Ing. Martin Osička
Okružní 658
696 42 Vracov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

HODONÍN

2/HO/2020/20201986

Blanka Holešínská, ☎ 518 305 932
holesinska@vak-hod.cz

10.09.2020

Hodonín-Rekonstrukce oplocení MŠ Vrchlického, Hodonín-p.č. 2054 8, 2054 87

Investor: Město Hodonín, Hodonín, Projektant: Ing. Martin Osička Vracov

Jedná se o kompletní odstranění a novou stavbu oplocení zahrady při MŠ Vrchlického v Hodoníně. Podél ulic sv. Čecha a Dukelských hrdinů bude nové oplocení svojí polohou kopírovat stávající, směrem k parku bude jeho trasa mírně pozměněna (srovnána). Nové oplocení bude v těchto místech částečně ležet na parcele č. 2054/8 a částečně na parc. č. 2054/87.

Nové oplocení nového z 3D plotových panelů, plastových plotovek a poplastovaného tenisového pletiva. Nově budované oplocení bude půdorysně obdobné jako stávající, pouze jeho severozápadní strana bude „narovnána“. Pro navržené oplocení budou zhotoveny nové základové pasy. Výška oplocení - 3D panel: 1,530 m

Základová konstrukce bude betonována spolu s nadzákladovou částí podezdívky. Základový pas je navržen š. 300 mm, v různých výškách, tak aby byla pata základu vždy v nezámrazné hloubce (min. 900 mm pod úroveň upraveného terénu). Beton je navržen třídy C20/25 XC4, XF1, výztuž z oceli B500B – třmínky R6 á 200 mm, vodorovná výztuž R12.

Veškeré prostupy sítí základovými konstrukcemi budou opatřeny chráničkami dle pokynů správců sítí.

Napojení na technickou infrastrukturu

Zásobování vodou - není řešeno.

Napojení na splaškovou kanalizaci - není řešeno.

Napojení na dešťovou kanalizaci - není řešeno.

Plyn - není řešeno.

Teplo - není řešeno.

NN - bude zřízen nový přívod z hlavního rozvaděče pro navrženou posuvnou bránu.

Veřejné osvětlení - není řešeno.

Slaboproud - není řešeno.

Stanovisko k: Povolení stavby - Žádost o vydání společného povolení - ÚR+SP

Proti výše uvedené akci nemáme námitek. Při provádění stavebních a výkopových prací požadujeme respektovat následující připomínky a požadavky:

1. V blízkosti nového oplocení v ul. Sv. Čecha je uložena stávající kanalizace B 600, kanalizační přípojka a v ul. Dukelských hrdinů je uložena stávající vodovodní přípojka.
2. Navržené oplocení je situováno v místě původního oplocení, v ul. Sv.Čecha je ve vzdálenosti cca 1,2m od stáv. kanalizace. Toto je nutno dodržet.
3. K pracím v ochranném pásmu stáv. přípojky vody přizvat Ing. Vít Kozlík, nebo Ing. Zapala, tel. 518 353 173, kde bude upřesněna hloubky založení základu oplocení vzhledem k hloubce stávající vodovodní přípojky. Základ oplocení nesmí být přímo uložen na vodovodní přípojce.
4. Navržené oplocení - nové základové pasy musí být provedeny tak, aby v případě ev. poruchy kanalizace, přípojky vody a kanalizace nedošlo k poškození, ani ovlivnění tohoto oplocení.

5. Před zahájením výkopových prací průkazně přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací **provoz Hodonín - Ing. Vít Kozlík, ☎ 518 353 173**, k vytyčení stávajícího vodovodu a kanalizace v rámci předání staveniště. O tomto sepsat zápis. Vytýčení sítí pořizuje stavebník na své náklady - dle platného ceníku prací a služeb VaK Hodonín, a.s. Zemní práce v ochranném pásmu kanalizace je nutno provádět ručně. Ochranná pásma jsou stanovena zák. č. 274/2001Sb., v pl. znění. Výstavbou oplocení nesmí dojít k poškození, ani ovlivnění stávající kanalizace a přípojky vody a kanalizace. V případě poškození je nutno vodovod a kanalizaci uvést do původního stavu na náklady investora výše uvedené stavby.
6. K záhozu a k závěrečné prohlídce stavby přizvat – Ing.Kozlík tel. 518 353 173.
7. Za správnost PD odpovídá dle zákona č.183/2006 Sb.,(stavebního zákona), §158 §159, zpracovatel projektové dokumentace.
8. **Platnost tohoto stanoviska je omezena na 1 rok od data vystavení.** Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.

Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., se sídlem Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČO: 49454544, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1168 ke dni 01.01.1994, jako správce osobních údajů informuje subjekt údajů dle GDPR, že veškeré jeho osobní údaje o něm, případně jeho zástupci, budou zpracovávány pouze za účelem vyhotovení tohoto stanoviska.

Vodovody a kanalizace

Hodonín, a.s.

Purkyňova 2933/2

695 11 Hodonín



Blanka Holešinská

referent VHR